

*Los ensayos/actividades marcados no están
amparados por la acreditación de ENAC.

Nº de Muestra: J / 4146



INFORME DE ENSAYO

Identificación del Cliente		Identificación del Origen	
Nombre	DESINFECCIONES Y MEDIOAMBIENTE	Nombre	SIERRA NEVADA FABRICA DE CUBITOS
Dirección	ENVIO A apartado de correos nº 25 Cúllar Vega GRANADA 18195	Dirección	0

Información de la Muestra			
Tipo de muestra	AGUA CONTINENTAL TRATADA	Nº Registro	20/00642/7
Recogida por	CLIENTE	Fecha Toma Muestra	14/02/2020
Envase:	1PE-TS	Fecha Recepción	17/02/2020 10:00:00
Modo Cons. Transporte	A TEMPERATURA AMBIENTE	Fecha Inicio Analisis	18/02/2020 11:00:00
Tipo de Control	CONTROL PERIODICO	Fecha Final Análisis	28/02/2020
Más información sobre la muestra		Fecha Emisión Informe	02/03/2020
REFERENCIAS DEL CLIENTE:			
-TOMA DE MUESTRA:CONDENSADOR N° 1			
-FECHA TOMA DE MUESTRA:14/02/20			

Ensayo de Recuento de Legionella spp

Parámetros/Ensayos	Resultados	Unidades	Valores Límite	Metodología	P.N.T.
Ensayo de Recuento de Legionella spp					
Detección y recuento de Legionella spp	No detectado	ufc/L		Parte 1 Concentración por Filtración.Límite de detección 50ufc/L	UNE- ISO 11731: 2007
Volumen filtrado:	1000	ml			



Lidia Matellanes Rodríguez
Técnico de Laboratorio



Dirección Técnica
Consuelo Azcárate Aguilar

*Los ensayos/actividades marcados no están
amparados por la acreditación de ENAC.

Nº de Muestra: J / 4147



INFORME DE ENSAYO

Identificación del Cliente		Identificación del Origen	
Nombre	DESINFECCIONES Y MEDIOAMBIENTE	Nombre	SIERRA NEVADA FABRICA DE CUBITOS
Dirección	ENVIO A apartado de correos nº 25 Cúllar Vega GRANADA 18195	Dirección	0

Información de la Muestra			
Tipo de muestra	AGUA CONTINENTAL TRATADA	Nº Registro	20/00642/8
Recogida por	CLIENTE	Fecha Toma Muestra	14/02/2020
Envase:	1PE-TS	Fecha Recepción	17/02/2020 10:00:00
Modo Cons. Transporte	A TEMPERATURA AMBIENTE	Fecha Inicio Analisis	18/02/2020 11:00:00
Tipo de Control	CONTROL PERIODICO	Fecha Final Análisis	28/02/2020
Más información sobre la muestra		Fecha Emisión Informe	02/03/2020
REFERENCIAS DEL CLIENTE:			
-TOMA DE MUESTRA:CONDENSADOR Nº 2			
-FECHA TOMA DE MUESTRA:14/02/20			

Ensayo de Recuento de Legionella spp

Parámetros/Ensayos	Resultados	Unidades	Valores Límite	Metodología	P.N.T.
Ensayo de Recuento de Legionella spp					
Detección y recuento de Legionella spp	No detectado	ufc/L		Parte 1 Concentración por Filtración.Límite de detección 50ufc/L	UNE- ISO 11731: 2007
Volumen filtrado:	1000	ml			



Lidia Matellanes Rodríguez
Técnico de Laboratorio



Dirección Técnica
Consuelo Azcárate Aguilar

*Los ensayos/actividades marcados no están
amparados por la acreditación de ENAC.

Nº de Muestra: J / 4148



INFORME DE ENSAYO

Identificación del Cliente		Identificación del Origen	
Nombre	DESINFECCIONES Y MEDIOAMBIENTE	Nombre	SIERRA NEVADA FABRICA DE CUBITOS
Dirección	ENVIO A apartado de correos nº 25 Cúllar Vega GRANADA 18195	Dirección	0

Información de la Muestra			
Tipo de muestra	AGUA CONTINENTAL TRATADA	Nº Registro	20/00642/9
Recogida por	CLIENTE	Fecha Toma Muestra	14/02/2020
Envase:	1PE-TS	Fecha Recepción	17/02/2020 10:00:00
Modo Cons. Transporte	A TEMPERATURA AMBIENTE	Fecha Inicio Analisis	18/02/2020 11:00:00
Tipo de Control	CONTROL PERIODICO	Fecha Final Análisis	28/02/2020
Más información sobre la muestra		Fecha Emisión Informe	02/03/2020
REFERENCIAS DEL CLIENTE:			
-TOMA DE MUESTRA:CONDENSADOR N° 3			
-FECHA TOMA DE MUESTRA:14/02/20			

Ensayo de Recuento de Legionella spp

Parámetros/Ensayos	Resultados	Unidades	Valores Límite	Metodología	P.N.T.
Ensayo de Recuento de Legionella spp					
Detección y recuento de Legionella spp	No detectado	ufc/L		Parte 1 Concentración por Filtración.Límite de detección 50ufc/L	UNE- ISO 11731: 2007
Volumen filtrado:	1000	ml			

Lidia Matellanes Rodríguez
Técnico de Laboratorio

Dirección Técnica
Consuelo Azcárate Aguilar