

\*Los ensayos/actividades marcados no están amparados por la acreditación de ENAC.

Nº de Muestra: J / 22928



## INFORME DE ENSAYO

Identificación del Cliente		Identificación del Origen	
Nombre	DESINFECCIONES Y MEDIOAMBIENTE	Nombre	SIERRA NEVADA FABRICA DE CUBITOS
Dirección	ENVIO A apartado de correos nº 25 Cúllar Vega GRANADA 18195	Dirección	GRANADA 0

Información de la Muestra			
Tipo de muestra	AGUA CONTINENTAL TRATADA	Nº Registro	20/03647/4
Recogida por	CLIENTE	Fecha Toma Muestra	01/09/2020
Envase:	1PE-TS	Fecha Recepción	02/09/2020 12:00:00
Modo Cons. Transporte	A TEMPERATURA AMBIENTE	Fecha Inicio Analisis	03/09/2020 11:00:00
Tipo de Control	CONTROL PERIODICO	Fecha Final Análisis	13/09/2020
Más información sobre la muestra		Fecha Emisión Informe	14/09/2020
<b>REFERENCIAS DEL CLIENTE:</b>			
-TOMA DE MUESTRA: CONDENSADOR N° 1			
-FECHA TOMA DE MUESTRA: 01/09/20			

### Ensayo de Recuento de Legionella spp

Parámetros/Ensayos	Resultados	Unidades	Valores Límite	Metodología	P.N.T.
<b>Ensayo de Recuento de Legionella spp</b>					
Detección y recuento de Legionella spp	No detectado	ufc/L		Parte 1 Concentración por Filtración.Límite de detección 50ufc/L	UNE- ISO 11731: 2007
Volumen filtrado:	1000	ml			

Lidia Matellanes Rodríguez  
Técnico de Laboratorio

Dirección Técnica  
**Consuelo Azcárate Aguilar**

\*Los ensayos/actividades marcados no están amparados por la acreditación de ENAC.

Nº de Muestra: J / 22929



## INFORME DE ENSAYO

Identificación del Cliente		Identificación del Origen	
Nombre	DESINFECCIONES Y MEDIOAMBIENTE	Nombre	SIERRA NEVADA FABRICA DE CUBITOS
Dirección	ENVIO A apartado de correos nº 25 Cúllar Vega GRANADA 18195	Dirección	GRANADA 0

Información de la Muestra			
Tipo de muestra	AGUA CONTINENTAL TRATADA	Nº Registro	20/03647/5
Recogida por	CLIENTE	Fecha Toma Muestra	01/09/2020
Envase:	1PE-TS	Fecha Recepción	02/09/2020 12:00:00
Modo Cons. Transporte	A TEMPERATURA AMBIENTE	Fecha Inicio Analisis	03/09/2020 11:00:00
Tipo de Control	CONTROL PERIODICO	Fecha Final Análisis	13/09/2020
Más información sobre la muestra		Fecha Emisión Informe	14/09/2020
REFERENCIAS DEL CLIENTE:			
-TOMA DE MUESTRA: CONDENSADOR Nº 2			
-FECHA TOMA DE MUESTRA: 01/09/20			

### Ensayo de Recuento de Legionella spp

Parámetros/Ensayos	Resultados	Unidades	Valores Límite	Metodología	P.N.T.
<b>Ensayo de Recuento de Legionella spp</b>					
Detección y recuento de Legionella spp	No detectado	ufc/L		Parte 1 Concentración por Filtración. Límite de detección 50ufc/L	UNE- ISO 11731: 2007
Volumen filtrado:	1000	ml			



Lidia Matellanes Rodríguez  
Técnico de Laboratorio



Dirección Técnica  
**Consuelo Azcárate Aguilar**

\*Los ensayos/actividades marcados no están amparados por la acreditación de ENAC.

Nº de Muestra: J / 22930



## INFORME DE ENSAYO

Identificación del Cliente		Identificación del Origen	
Nombre	DESINFECCIONES Y MEDIOAMBIENTE	Nombre	SIERRA NEVADA FABRICA DE CUBITOS
Dirección	ENVIO A apartado de correos nº 25 Cúllar Vega GRANADA 18195	Dirección	GRANADA 0

Información de la Muestra			
Tipo de muestra	AGUA CONTINENTAL TRATADA	Nº Registro	20/03647/6
Recogida por	CLIENTE	Fecha Toma Muestra	01/09/2020
Envase:	1PE-TS	Fecha Recepción	02/09/2020 12:00:00
Modo Cons. Transporte	A TEMPERATURA AMBIENTE	Fecha Inicio Analisis	03/09/2020 11:00:00
Tipo de Control	CONTROL PERIODICO	Fecha Final Análisis	13/09/2020
Más información sobre la muestra		Fecha Emisión Informe	14/09/2020
REFERENCIAS DEL CLIENTE:			
-TOMA DE MUESTRA: CONDENSADOR N° 3			
-FECHA TOMA DE MUESTRA: 01/09/20			

### Ensayo de Recuento de Legionella spp

Parámetros/Ensayos	Resultados	Unidades	Valores Límite	Metodología	P.N.T.
<b>Ensayo de Recuento de Legionella spp</b>					
Detección y recuento de Legionella spp	No detectado	ufc/L		Parte 1 Concentración por Filtración.Límite de detección 50ufc/L	UNE- ISO 11731: 2007
Volumen filtrado:	1000	ml			

Lidia Matellanes Rodríguez  
Técnico de Laboratorio

Dirección Técnica  
**Consuelo Azcárate Aguilar**

\*Los ensayos/actividades marcados no están amparados por la acreditación de ENAC.

Nº de Muestra: J / 22931



## INFORME DE ENSAYO

Identificación del Cliente		Identificación del Origen	
Nombre	DESINFECCIONES Y MEDIOAMBIENTE	Nombre	SIERRA NEVADA FABRICA DE CUBITOS
Dirección	ENVIO A apartado de correos nº 25 Cúllar Vega GRANADA 18195	Dirección	GRANADA 0

Información de la Muestra			
Tipo de muestra	AGUA CONTINENTAL TRATADA	Nº Registro	20/036477
Recogida por	CLIENTE	Fecha Toma Muestra	01/09/2020
Envase:	1PE-TS	Fecha Recepción	02/09/2020 12:00:00
Modo Cons. Transporte	A TEMPERATURA AMBIENTE	Fecha Inicio Analisis	03/09/2020 11:00:00
Tipo de Control	CONTROL PERIODICO	Fecha Final Análisis	13/09/2020
Más información sobre la muestra		Fecha Emisión Informe	14/09/2020
<b>REFERENCIAS DEL CLIENTE:</b>			
-TOMA DE MUESTRA: CONDENSADOR N° 4			
-FECHA TOMA DE MUESTRA: 01/09/20			

### Ensayo de Recuento de Legionella spp

Parámetros/Ensayos	Resultados	Unidades	Valores Límite	Metodología	P.N.T.
<b>Ensayo de Recuento de Legionella spp</b>					
Detección y recuento de Legionella spp	No detectado	ufc/L		Parte 1 Concentración por Filtración.Límite de detección 50ufc/L	UNE- ISO 11731: 2007
Volumen filtrado:	1000	ml			

Lidia Matellanes Rodríguez  
Técnico de Laboratorio

Dirección Técnica  
**Consuelo Azcárate Aguilar**

\*Los ensayos/actividades marcados no están amparados por la acreditación de ENAC.

Nº de Muestra: J / 22932



## INFORME DE ENSAYO

### Identificación del Cliente

**Nombre** DESINFECCIONES Y MEDIOAMBIENTE  
**Dirección** ENVIO A apartado de correos nº 25  
Cúllar Vega  
GRANADA 18195

### Identificación del Origen

**Nombre** SIERRA NEVADA FABRICA DE CUBITOS  
**Dirección** GRANADA  
0

### Información de la Muestra

**Tipo de muestra** AGUA CONTINENTAL TRATADA  
**Recogida por** CLIENTE  
**Envase:** 1PE-TS  
**Modo Cons. Transporte** A TEMPERATURA AMBIENTE  
**Tipo de Control** CONTROL PERIODICO

**Nº Registro** 20/03647/8  
**Fecha Toma Muestra** 01/09/2020  
**Fecha Recepción** 02/09/2020 12:00:00  
**Fecha Inicio Analisis** 03/09/2020 11:00:00  
**Fecha Final Análisis** 13/09/2020  
**Fecha Emisión Informe** 14/09/2020

### Más información sobre la muestra

#### REFERENCIAS DEL CLIENTE:

-TOMA DE MUESTRA: CONDENSADOR Nº 5  
-FECHA TOMA DE MUESTRA: 01/09/20

## Ensayo de Recuento de Legionella spp

Parámetros/Ensayos	Resultados	Unidades	Valores Límite	Metodología	P.N.T.
<b>Ensayo de Recuento de Legionella spp</b>					
Detección y recuento de Legionella spp	No detectado	ufc/L		Parte 1 Concentración por Filtración.Límite de detección 50ufc/L	UNE- ISO 11731: 2007
Volumen filtrado:	1000	ml			

Lidia Matellanes Rodríguez  
Técnico de Laboratorio

Dirección Técnica  
**Consuelo Azcárate Aguilar**