Lanutec LABORATORIO NUEVAS TECNOLOGÍAS

Lanutec 25 años

ENAC ENSAYOS
Nº 796 / LE 1317
Nº 796 / LE 1827

entidad colaboradora de la administración hidráulica

*Los ensayos/actividades marcados no están amparados por la acreditación de ENAC.

INFORME DE ENSAYO

Nº de Muestra: H / 22956

Identificación del Cliente		Identificación del Origen	
Nombre	**DESINFECCIONES Y MEDIOAMBIENTE**	*Nombre*	**CAJAMAR**
Dirección	ENVIO A apartado de correos nº 25 Cúllar Vega GRANADA 18195	*Dirección*	ALMERIA 0

Información de la Muestra

Tipo de muestra	AGUA DE CONSUMO HUMANO	***Nº Registro***	***19/04028/2***
Recogida por	CLIENTE	*Fecha Toma Muestra*	10/10/2019
Envase:	1PE-TS	*Fecha Recepción*	11/10/2019 10:00:00
Modo Cons. Transporte	REFRIGERADA	*Fecha Inicio Analisis*	11/10/2019 00:00:00
Tipo de Control	CONTROL PERIODICO	*Fecha Final Análisis*	21/10/2019
		Fecha Emisión Informe	21/10/2019

Más información sobre la muestra

REFERENCIAS DEL CLIENTE:
-TOMA DE MUESTRA:AFCH GRIFO PL 5° EDIFICIO 2
-FECHA TOMA DE MUESTRA:10/10/19

Recuento de Legionella

Parámetros/Ensayos	Resultados	Unidades	Valores Límite	Metodología	P.N.T.
Recuento de Legionella					
Recuento de Legionella	No detectado	ufc/L		Filtro de membrana sobre placa.Matriz A; pto. 5(Medio A) y pto.7(Medio C-GVPC).LD<1ufc/L	UNE-EN ISO 11731
Volumen filtrado:	1000	ml			

.

Lidia Matellanes Rodríguez
Técnico de Laboratorio

Dirección Técnica
Consuelo Azcárate Aguilar

Pol.Ind. La Red Sur C/15 Nº28
Tlfno. 955630525
Fax 955630872
www.lanutec.com
lanutec@lanutec.com
41500 Alcalá de Guadaira - SEVILLA

El laboratorio dispone de la incertidumbre de sus medidas a disposición del cliente.Las muestras tomadas por el cliente, asi como las referencias suministradas por el mismo, no es responsabilidad del laboratorio.Los resultados solo conciernen al o los objetos presentados a ensayo.Los resultados de ensayo podrían estar afectados por las condiciones de recepción de la muestra.Este informe no podrá ser reproducido ni total ni parcialmente sin el consentimiento del Laboratorio.
Empresa certificada con UNE-EN ISO 9001 por AENOR
Empresa colaboradora con los Organismos de Cuencas en control de vertidos de aguas y productos residuales. Ministerio de Medio Ambiente.
Laboratorio Autorizado por la Consejería de Agricultura y Pesca. A-031-AU.Laboratorio de Salud Pública. A55/1. Consejería de Salud.
Laboratorio Homologado en análisis de agua. Colegio Oficial de Biólogos. 03/9.
Empresa autorizada para la formación de manipulador de alimentos. 94/And.I. Consejería de Salud.

Lanutec LABORATORIO NUEVAS TECNOLOGÍAS

Lanutec 25 años

ENAC ENSAYOS Nº 796 / LE 1317
Nº 796 / LE 1827

entidad colaboradora de la administración hidráulica

*Los ensayos/actividades marcados no están amparados por la acreditación de ENAC.

INFORME DE ENSAYO

Nº de Muestra: H / 22957

Identificación del Cliente		Identificación del Origen	
Nombre	**DESINFECCIONES Y MEDIOAMBIENTE**	*Nombre*	**CAJAMAR**
Dirección	ENVIO A apartado de correos nº 25 Cúllar Vega GRANADA 18195	*Dirección*	ALMERIA 0

Información de la Muestra

Tipo de muestra	AGUA DE CONSUMO HUMANO	***Nº Registro***	***19/04028/3***
Recogida por	CLIENTE	*Fecha Toma Muestra*	10/10/2019
Envase:	1PE-TS	*Fecha Recepción*	11/10/2019 10:00:00
Modo Cons. Transporte	REFRIGERADA	*Fecha Inicio Analisis*	11/10/2019 00:00:00
Tipo de Control	CONTROL PERIODICO	*Fecha Final Análisis*	21/10/2019
		Fecha Emisión Informe	21/10/2019

Más información sobre la muestra

```
REFERENCIAS DEL CLIENTE:
-TOMA DE MUESTRA:ACS GRIFO PL 5° EDIF 2
-FECHA TOMA DE MUESTRA:10/10/19
```

Recuento de Legionella

Parámetros/Ensayos	Resultados	Unidades	Valores Límite	Metodología	P.N.T.
Recuento de Legionella					
Recuento de Legionella	No detectado	ufc/L		Filtro de membrana sobre placa.Matriz A; pto. 5(Medio A) y pto.7(Medio C-GVPC).LD<1ufc/L	UNE-EN ISO 11731
Volumen filtrado:	1000	ml			

.

Lidia Matellanes Rodríguez
Técnico de Laboratorio

Dirección Técnica
Consuelo Azcárate Aguilar

Página 1 de 1
Pol.Ind. La Red Sur C/15 Nº28
Tlfno. 955630525
Fax 955630872
www.lanutec.com
lanutec@lanutec.com
41500 Alcalá de Guadaira - SEVILLA

El laboratorio dispone de la incertidumbre de sus medidas a disposición del cliente.Las muestras tomadas por el cliente, asi como las referencias suministradas por el mismo, no es responsabilidad del laboratorio.Los resultados solo conciernen al o los objetos presentados a ensayo.Los resultados de ensayo podrían estar afectados por las condiciones de recepción de la muestra.Este informe no podrá ser reproducido ni total ni parcialmente sin el consentimiento del Laboratorio.
Empresa certificada con UNE-EN ISO 9001 por AENOR
Empresa colaboradora con los Organismos de Cuencas en control de vertidos de aguas y productos residuales. Ministerio de Medio Ambiente.
Laboratorio Autorizado por la Consejería de Agricultura y Pesca. A-031-AU.Laboratorio de Salud Pública. A55/1. Consejería de Salud.
Laboratorio Homologado en análisis de agua. Colegio Oficial de Biólogos. 03/9.
Empresa autorizada para la formación de manipulador de alimentos. 94/And.I. Consejería de Salud.

Lanutec LABORATORIO NUEVAS TECNOLOGÍAS

Lanutec 25 años

ENAC ENSAYOS

Nº 796 / LE 1317
Nº 796 / LE 1827

entidad colaboradora de la administración hidráulica

*Los ensayos/actividades marcados no están amparados por la acreditación de ENAC.

INFORME DE ENSAYO

Nº de Muestra: H / 22958

Identificación del Cliente		Identificación del Origen	
Nombre	**DESINFECCIONES Y MEDIOAMBIENTE**	*Nombre*	**CAJAMAR**
Dirección	ENVIO A apartado de correos nº 25 Cúllar Vega GRANADA 18195	*Dirección*	ALMERIA 0

Información de la Muestra

Tipo de muestra	AGUA CONTINENTAL TRATADA	***Nº Registro***	***19/04028/4***
Recogida por	CLIENTE	*Fecha Toma Muestra*	10/10/2019
Envase:	1PE-TS	*Fecha Recepción*	11/10/2019 10:00:00
Modo Cons. Transporte	REFRIGERADA	*Fecha Inicio Analisis*	11/10/2019 00:00:00
Tipo de Control	CONTROL PERIODICO	*Fecha Final Análisis*	21/10/2019
		Fecha Emisión Informe	21/10/2019

Más información sobre la muestra

REFERENCIAS DEL CLIENTE:
-TOMA DE MUESTRA:ALJIBE PCI
-FECHA TOMA DE MUESTRA:10/10/19

Recuento de Legionella

Parámetros/Ensayos	Resultados	Unidades	Valores Límite	Metodología	P.N.T.
Recuento de Legionella					
Recuento de Legionella	No detectado	ufc/L		Filtro de membrana sobre placa.Matriz A; pto. 5(Medio A) y pto.7(Medio C-GVPC).LD<1ufc/L	UNE-EN ISO 11731
Volumen filtrado:	1000	ml			

.

Lidia Matellanes Rodríguez
Técnico de Laboratorio

Dirección Técnica
Consuelo Azcárate Aguilar

Página 1 de 1
Pol.Ind. La Red Sur C/15 Nº28
Tlfno. 955630525
Fax 955630872
www.lanutec.com
lanutec@lanutec.com
41500 Alcalá de Guadaira - SEVILLA

El laboratorio dispone de la incertidumbre de sus medidas a disposición del cliente.Las muestras tomadas por el cliente, asi como las referencias suministradas por el mismo, no es responsabilidad del laboratorio.Los resultados solo conciernen al o los objetos presentados a ensayo.Los resultados de ensayo podrían estar afectados por las condiciones de recepción de la muestra.Este informe no podrá ser reproducido ni total ni parcialmente sin el consentimiento del Laboratorio.
Empresa certificada con UNE-EN ISO 9001 por AENOR
Empresa colaboradora con los Organismos de Cuencas en control de vertidos de aguas y productos residuales. Ministerio de Medio Ambiente.
Laboratorio Autorizado por la Consejería de Agricultura y Pesca. A-031-AU.Laboratorio de Salud Pública. A55/1. Consejería de Salud.
Laboratorio Homologado en análisis de agua. Colegio Oficial de Biólogos. 03/9.
Empresa autorizada para la formación de manipulador de alimentos. 94/And.I. Consejería de Salud.