

*Los ensayos/actividades marcados no están amparados por la acreditación de ENAC.

Nº de Muestra: J / 6512



INFORME DE ENSAYO

Identificación del Cliente		Identificación del Origen	
Nombre	DESINFECCIONES Y MEDIOAMBIENTE	Nombre	ENVASES SOPLADOS
Dirección	ENVIO A apartado de correos nº 25 Cúllar Vega GRANADA 18195	Dirección	JAEN 0

Información de la Muestra			
Tipo de muestra	AGUA CONTINENTAL TRATADA	Nº Registro	20/01193/1
Recogida por	CLIENTE	Fecha Toma Muestra	12/03/2020
Envase:	1PE-TS	Fecha Recepción	13/03/2020 9:00:00
Modo Cons. Transporte	A TEMPERATURA AMBIENTE	Fecha Inicio Analisis	13/03/2020 17:00:00
Tipo de Control	CONTROL PERIODICO	Fecha Final Análisis	23/03/2020
Más información sobre la muestra		Fecha Emisión Informe	23/03/2020
REFERENCIAS DEL CLIENTE:			
-TOMA DE MUESTRA: TORRE SULZER			
-FECHA TOMA DE MUESTRA: 12/03/20			

Ensayo de Recuento de Legionella spp

Parámetros/Ensayos	Resultados	Unidades	Valores Límite	Metodología	P.N.T.
Ensayo de Recuento de Legionella spp					
Detección y recuento de Legionella spp	No detectado	ufc/L		Parte 1 Concentración por Filtración. Límite de detección 50ufc/L	UNE- ISO 11731: 2007
Volumen filtrado:	1000	ml			

Lidia Matellanes Rodríguez
Técnico de Laboratorio

Dirección Técnica
Consuelo Azcárate Aguilar

*Los ensayos/actividades marcados no están amparados por la acreditación de ENAC.

Nº de Muestra: J / 6513



INFORME DE ENSAYO

Identificación del Cliente		Identificación del Origen	
Nombre	DESINFECCIONES Y MEDIOAMBIENTE	Nombre	ENVASES SOPLADOS
Dirección	ENVIO A apartado de correos nº 25 Cúllar Vega GRANADA 18195	Dirección	JAEN 0

Información de la Muestra			
Tipo de muestra	AGUA CONTINENTAL TRATADA	Nº Registro	20/01193/2
Recogida por	CLIENTE	Fecha Toma Muestra	12/03/2020
Envase:	1PE-TS	Fecha Recepción	13/03/2020 9:00:00
Modo Cons. Transporte	A TEMPERATURA AMBIENTE	Fecha Inicio Analisis	13/03/2020 17:00:00
Tipo de Control	CONTROL PERIODICO	Fecha Final Análisis	23/03/2020
Más información sobre la muestra		Fecha Emisión Informe	23/03/2020
REFERENCIAS DEL CLIENTE:			
-TOMA DE MUESTRA: TORRE MARLEY TORRAVAL			
-FECHA TOMA DE MUESTRA: 12/03/20			

Ensayo de Recuento de Legionella spp

Parámetros/Ensayos	Resultados	Unidades	Valores Límite	Metodología	P.N.T.
Ensayo de Recuento de Legionella spp					
Detección y recuento de Legionella spp	No detectado	ufc/L		Parte 1 Concentración por Filtración. Límite de detección 50ufc/L	UNE- ISO 11731: 2007
Volumen filtrado:	1000	ml			



Lidia Matellanes Rodríguez
Técnico de Laboratorio



Dirección Técnica
Consuelo Azcárate Aguilar

*Los ensayos/actividades marcados no están amparados por la acreditación de ENAC.

Nº de Muestra: J / 6514



INFORME DE ENSAYO

Identificación del Cliente

Nombre DESINFECCIONES Y MEDIOAMBIENTE
Dirección ENVIO A apartado de correos nº 25
Cúllar Vega
GRANADA 18195

Identificación del Origen

Nombre ENVASES SOPLADOS
Dirección
JAEN 0

Información de la Muestra

Tipo de muestra AGUA CONTINENTAL TRATADA
Recogida por CLIENTE
Envase: 1PE-TS
Modo Cons. Transporte A TEMPERATURA AMBIENTE
Tipo de Control CONTROL PERIODICO

Nº Registro 20/01193/3
Fecha Toma Muestra 12/03/2020
Fecha Recepción 13/03/2020 9:00:00
Fecha Inicio Analisis 13/03/2020 17:00:00
Fecha Final Análisis 23/03/2020
Fecha Emisión Informe 23/03/2020

Más información sobre la muestra

REFERENCIAS DEL CLIENTE:

-TOMA DE MUESTRA:TEVA Nº 1
-FECHA TOMA DE MUESTRA:12/03/20

Ensayo de Recuento de Legionella spp

Parámetros/Ensayos	Resultados	Unidades	Valores Límite	Metodología	P.N.T.
Ensayo de Recuento de Legionella spp					
Detección y recuento de Legionella spp	No detectado	ufc/L		Parte 1 Concentración por Filtración.Límite de detección 50ufc/L	UNE- ISO 11731: 2007
Volumen filtrado:	1000	ml			

Lidia Matellanes Rodríguez
Técnico de Laboratorio

Dirección Técnica
Consuelo Azcárate Aguilar

*Los ensayos/actividades marcados no están amparados por la acreditación de ENAC.

Nº de Muestra: J / 6515



INFORME DE ENSAYO

Identificación del Cliente		Identificación del Origen	
Nombre	DESINFECCIONES Y MEDIOAMBIENTE	Nombre	ENVASES SOPLADOS
Dirección	ENVIO A apartado de correos nº 25 Cúllar Vega GRANADA 18195	Dirección	JAEN 0

Información de la Muestra			
Tipo de muestra	AGUA CONTINENTAL TRATADA	Nº Registro	20/01193/4
Recogida por	CLIENTE	Fecha Toma Muestra	12/03/2020
Envase:	1PE-TS	Fecha Recepción	13/03/2020 9:00:00
Modo Cons. Transporte	A TEMPERATURA AMBIENTE	Fecha Inicio Analisis	13/03/2020 17:00:00
Tipo de Control	CONTROL PERIODICO	Fecha Final Análisis	23/03/2020
Más información sobre la muestra		Fecha Emisión Informe	23/03/2020
REFERENCIAS DEL CLIENTE:			
-TOMA DE MUESTRA:TEVA Nº 2			
-FECHA TOMA DE MUESTRA:12/03/20			

Ensayo de Recuento de Legionella spp

Parámetros/Ensayos	Resultados	Unidades	Valores Límite	Metodología	P.N.T.
Ensayo de Recuento de Legionella spp					
Detección y recuento de Legionella spp	No detectado	ufc/L		Parte 1 Concentración por Filtración.Límite de detección 50ufc/L	UNE- ISO 11731: 2007
Volumen filtrado:	1000	ml			

Lidia Matellanes Rodríguez
Técnico de Laboratorio

Dirección Técnica
Consuelo Azcárate Aguilar

*Los ensayos/actividades marcados no están amparados por la acreditación de ENAC.

Nº de Muestra: J / 6516



INFORME DE ENSAYO

Identificación del Cliente		Identificación del Origen	
Nombre	DESINFECCIONES Y MEDIOAMBIENTE	Nombre	ENVASES SOPLADOS
Dirección	ENVIO A apartado de correos nº 25 Cúllar Vega GRANADA 18195	Dirección	JAEN 0

Información de la Muestra			
Tipo de muestra	AGUA CONTINENTAL TRATADA	Nº Registro	20/01193/5
Recogida por	CLIENTE	Fecha Toma Muestra	12/03/2020
Envase:	1PE-TS	Fecha Recepción	13/03/2020 9:00:00
Modo Cons. Transporte	A TEMPERATURA AMBIENTE	Fecha Inicio Analisis	13/03/2020 17:00:00
Tipo de Control	CONTROL PERIODICO	Fecha Final Análisis	23/03/2020
Más información sobre la muestra		Fecha Emisión Informe	23/03/2020
REFERENCIAS DEL CLIENTE:			
-TOMA DE MUESTRA:TEVA Nº 3			
-FECHA TOMA DE MUESTRA:12/03/20			

Ensayo de Recuento de Legionella spp

Parámetros/Ensayos	Resultados	Unidades	Valores Límite	Metodología	P.N.T.
Ensayo de Recuento de Legionella spp					
Detección y recuento de Legionella spp	No detectado	ufc/L		Parte 1 Concentración por Filtración.Límite de detección 50ufc/L	UNE- ISO 11731: 2007
Volumen filtrado:	1000	ml			



Lidia Matellanes Rodríguez
Técnico de Laboratorio



Dirección Técnica
Consuelo Azcárate Aguilar

*Los ensayos/actividades marcados no están amparados por la acreditación de ENAC.

Nº de Muestra: J / 6517



INFORME DE ENSAYO

Identificación del Cliente		Identificación del Origen	
Nombre	DESINFECCIONES Y MEDIOAMBIENTE	Nombre	ENVASES SOPLADOS
Dirección	ENVIO A apartado de correos nº 25 Cúllar Vega GRANADA 18195	Dirección	JAEN 0

Información de la Muestra			
Tipo de muestra	AGUA CONTINENTAL TRATADA	Nº Registro	20/01193/6
Recogida por	CLIENTE	Fecha Toma Muestra	12/03/2020
Envase:	1PE-TS	Fecha Recepción	13/03/2020 9:00:00
Modo Cons. Transporte	A TEMPERATURA AMBIENTE	Fecha Inicio Analisis	13/03/2020 17:00:00
Tipo de Control	CONTROL PERIODICO	Fecha Final Análisis	23/03/2020
Más información sobre la muestra		Fecha Emisión Informe	23/03/2020
REFERENCIAS DEL CLIENTE:			
-TOMA DE MUESTRA:CONDENSADOR EVAPORATIVO			
-FECHA TOMA DE MUESTRA:12/03/20			

Ensayo de Recuento de Legionella spp

Parámetros/Ensayos	Resultados	Unidades	Valores Límite	Metodología	P.N.T.
Ensayo de Recuento de Legionella spp					
Detección y recuento de Legionella spp	No detectado	ufc/L		Parte 1 Concentración por Filtración.Límite de detección 50ufc/L	UNE- ISO 11731: 2007
Volumen filtrado:	1000	ml			

Lidia Matellanes Rodríguez
Técnico de Laboratorio

Dirección Técnica
Consuelo Azcárate Aguilar