CONTROL PREVENTIVO LEGIONELLA
RED AGUA CALIENTE SANITARIA CON CIRCUITO DE RETORNO

HERMANAS HOSPITALARIAS GRANADA
ANEXO 3 PUNTO B APARTADO A- 2º / RD-865

ACUMULADORES QUE DAN SERVICIO A LAS INSTALACIONES EDIFICIO RDP

CLIENTE	**HERMANAS HOSPITALARIAS DEL SAGRADO CORAZÓN DE JESÚS FUNDACIÓN PURISIMA CONCEPCIÓN**		
DIRECCIÓN	C/ Pedro Machuca (GRANADA)		
EMPRESA	DESINFECCIONES Y MEDIO AMBIENTE S.L.		
FECHA	**9 DE OCTUBRE DEL 2019**	**FINALIZACIÓN**	**9 DE OCTUBRE DEL 2019**
DIRECTOR TÉCNICO	Antonio Fernández Bonilla	**TÉCNICOS**	Rafael Zandubete Castro
TRABAJOS	**DESINFECCIÓN DE DOS ACUMULADORES Y SU REDES DE DISTRIBUCION ACUMULADORES QUE DAN SERVICIO A LAS INSTALACIONES DE EDIFICIO RDP**		

DESINFECCIONES Y MEDIO AMBIENTE realiza sus tratamientos de forma esmerada y con la mayor dedicación, como muestran las actividades que a continuación se detallan, las cuales se han realizado a sus equipos.

LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN

1º.- Vaciamos el sistema, como su funcionamiento es bueno y en el vaciado el agua sale limpia entendemos que no es necesario, realizar la limpieza.

2º.- Llenamos los depósitos acumuladores y elevar la temperatura del agua hasta 70 oC y mantenemos durante menos 2 horas.

3º una vez transcurrido este tiempo, procedemos a abrir por sectores todos los grifos y duchas, durante 5 minutos, de forma secuencial.

4º.- Confirmamos que la temperatura en todos los puntos terminales de la red alcanza una temperatura de superior a los 60 C.

5º.- Vaciamos los acumuladores, los limpiamos y volvemos a llenarlos para su funcionamiento habitual.

CERTIFICADO DESINFECCIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN Y DOS ACUMULADORES DE CALOR EDIFICIO RDP PUNTO B APARTADO A- 2º / RD-865

EMPRESA CONTRATADA			
NOMBRE	DESINFECCIONES Y MEDIO AMBIENTE S.L		
ROESBA	Nº 0486-AND-450		
DOMICILIO SOCIAL	C/ SEVILLA Nº 45, 18195, CULAR VEGA, GRANADA		
DIRECCIÓN ALMACEN	C/ LOS JUNCOS CORTIJO LA PURISIMA NAVE 13 A 18006, GRANADA		
C.I.F.	B- 18539288	**TELÉFONO / FAX**	958-58.21.53

CONTRATANTE			
NOMBRE	**HERMANAS HOSPITALARIAS DEL SAGRADO CORAZÓN DE JESÚS** FUNDACIÓN PURISIMA CONCEPCIÓN		
DOMICILIO	C/ PEDRO MACHUCA (GRANADA)		
INSTALACIÓN TRATADA	CERTIFICADO DESINFECCIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN Y DOS ACUMULADORES DE CALOR DE EDIFICIO RDP		
INSTALACIÓN NOTIFICADA	**NO APLICA**		
C.I.F.		**TELÉFONO / FAX**	958 150 211

FECHA DESINFECCIÓN	**9 DE OCTUBRE DEL 2019**
ESTADO INSTALACIÓN	**BUENO**

PROTOCOLO SEGUIDO ANEXO 3 PUNTO B APARTADO A- 2º / RD-865
ADJUNTO A ESTE DOCUMENTO

DIRECTOR TÉCNICO	
NOMBRE	**ANTONIO FERNÁNDEZ BONILLA**
D.N.I.	24242946-A
TITULACIÓN	- SEA251_3 CAPACITACIÓN RESPONSABLES TÉCNICOS DE SERVICIOS BIOCIDAS.
TÉCNICO APLICADOR TRATAMIENTO	
NOMBRE	**RAFAEL ZANDUBETE CASTRO**
D.N.I.	24240818-Z
TITULACIÓN	ACTUALIZACIÓN PARA OPERACIONES DE MANTENIMIENTO HIGIÉNICO SANITARIO DE INSTALACIONES DE RIESGO DE LEGIONELOSIS

RESPONSABLE INSTALACIÓN	
NOMBRE	
D.N.I.	

RESPONSABLE INSTALACIÓN	TÉCNICO APLICADOR	RESPONSABLE TÉCNICO