

PROTOCOLO LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DEPÓSITO DE FIBRA ANEXO 3, PUNTO B, PUNTO B / DEL RD/865

CLIENTE	ENVASES SOPLADOS		
DIRECCIÓN	P.I. Ave M ^a , 37-43 Andújar (Jaén)		
EMPRESA QUE REALIZA LOS TRABAJOS	DESINFECCIONES Y MEDIO AMBIENTE S.L.		
INICIO	17 de JUNIO 2020	FINALIZACIÓN	18 de JUNIO 2020
DIRECTOR TÉCNICO	Antonio Fernández Bonilla	TÉCNICOS	Rafael Zandubete Castro
TRABAJOS	LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DE DEPÓSITO ALMACENAMIENTO DE AGUA		

DÍA 17 JUNIO 2020

Ponemos en marcha el sistema de recirculación de agua y dosifica automáticamente cloro hasta alcanzar valores de > 20 mg/L de cloro residual libre, desconectamos los equipos y mantenemos durante 3 horas.

Una vez transcurridas las tres horas, procedemos a la reducción del cloro, introducimos un neutralizante del cloro (TECNA REDOX), asegurándonos de que este reduce el cloro hasta alcanzar valores $< 0,8$ mg/l.

DÍA 18 JUNIO 2020

El servicio de mantenimiento de Envases Sopladados, procede al vaciado del depósito y la apertura de la boca de hombre para poder limpiarlo.

Tras la apertura de la boca de hombre, se procede a la limpieza mediante máquina de agua a presión, de todas las paredes y suelo que se encuentran en contacto con el agua. Sedimentos y agua se achican hasta obtener el máximo de limpieza. Una vez terminada se procede a su llenado.



**CERTIFICADO DESINFECCIÓN
DEPÓSITO DE FIBRA
ANEXO 3, PUNTO B, PUNTO B / DEL RD/865**

EMPRESA CONTRATADA			
NOMBRE	DESINFECCIONES Y MEDIO AMBIENTE S.L		
ROESBA	Nº 0486-AND-450		
DOMICILIO SOCIAL	C/ SEVILLA Nº 45, 18195, CÚLLAR VEGA, GRANADA		
DIRECCIÓN ALMACEN	C/ LOS JUNCOS CORTIJO LA PURISIMA NAVE 13 A, 18006, GRANADA		
C.I.F.	B- 18539288	TELÉFONO	958-58.21.53

CONTRATANTE			
NOMBRE	ENVASES SOPLADOS (E.S. 05242)		
DOMICILIO	P.I. Ave Mª, 37-43 Andújar (Jaén)		
INSTALACIÓN TRATADA	DEPÓSITO DE FIBRA		
INSTALACIÓN NOTIFICADA	NO APLICA		
C.I.F.	B-96475058	TELÉFONO	958 78 05 19

FECHA DESINFECCIÓN	17 Y 18 JUNIO 2020		
ESTADO INSTALACIÓN	EN BUEN ESTADO		

PRODUCTOS UTILIZADOS			
NOMBRE COMERCIAL	HIPOCLORITO SÓDICO PWG	DOSIS EMP	15 LITROS
FABRICANTE	BRENTAG	Nº REGISTRO	01-2119488154-34-XXXX
Nº CAS	7681-52-9	Nº CE	231-668-3
PROTOCOLO SEGUIDO	ADJUNTO A ESTE DOCUMENTO.		
RESIDUALES ALCANZADOS	> 20 MLG/L	ACTUACIÓN	3 HORAS

DIRECTOR TÉCNICO	
NOMBRE	ANTONIO FERNÁNDEZ BONILLA
D.N.I.	24242946-A
TITULACIÓN	- SEA251_3 CAPACITACIÓN RESPONSABLES TÉCNICOS DE SERVICIOS BIOCIDAS.

TÉCNICO APLICADOR TRATAMIENTO	
NOMBRE	RAFAEL ZANDUBETE CASTRO
D.N.I.	24240818-Z
TITULACIÓN	ACTUALIZACIÓN PARA OPERACIONES DE MANTENIMIENTO HIGIÉNICO SANITARIO DE INSTALACIONES DE RIESGO DE LEGIONELOSIS

RESPONSABLE INSTALACIÓN		
NOMBRE		
D.N.I.		
RESPONSABLE INSTALACIÓN	TECNICO APLICADOR	DIRECTOR TÉCNICO
		