

PROTOCOLO DE DESINFECCIÓN

CLIENTE	CAJAMAR		
DIRECCIÓN	AVD BARCELONA Nº5		
EMPRESA QUE REALIZA LOS TRABAJOS	DESINFECCIONES Y MEDIO AMBIENTE S.L.		
FECHA INICIO	27,28 Y 29 DE MARZO 2019	FECHA FINALIZACIÓN	27,28 Y 29 DE MARZO 2019
DIRECTOR TÉCNICO	ANTONIO FERNÁNDEZ BONILLA	TÉCNICOS	
TRABAJOS	- FAN-COILS AIRE ACONDICIONADO		

DESCRIPCIÓN DE TRABAJOS REALIZADOS.

Limpieza y desinfección de filtros y bandejas de acumulación de agua FAN-COILS.

DESINFECCIÓN

Procedemos a la desinfección de todos los componentes, bandeja, filtros y conducto mediante la aplicación de desinfectante HYDRO-AIR especialmente indicado para la desinfección de conductos por Sanidad.



CERTIFICADO DE DESINFECCIÓN

EMPRESA CONTRATADA			
NOMBRE	DESINFECCIONES Y MEDIO AMBIENTE S.L		
ROESBA	Nº 0486-AND-450		
DOMICILIO SOCIAL	C/ SEVILLA Nº 45, 18195, CULAR VEGA, GRANADA		
DIRECCIÓN ALMACEN	C/ LOS JUNCOS CORTIJO LA PURISIMA NAVE 13 A 18006, GRANADA		
C.I.F.	B- 18539288	TELÉFONO / FAX	958-58.21.53

CONTRATANTE			
NOMBRE	CAJAMAR		
DOMICILIO	AVD BARCELONA S/N		
INSTALACIÓN TRATADA	FAN-COILS		
INSTALACIÓN NOTIFICADA	NO APLICA		
C.I.F.		TELÉFONO / FAX	

FECHA DESINFECCIÓN	27,28 Y 29 DE MARZO 2019
ESTADO INSTALACIÓN	BUENO

PRODUCTOS UTILIZADOS			
NOMBRE COMERCIAL	HYDRO-AIR	DOSIS EMPLEADA	0,01 0,1%
FABRICANTE	HYDROCOMBUS SAU	Nº REGISTRO SANITARIO	02-20-02703
PROTOCOLO SEGUIDO	ADJUNTO A ESTE DOCUMENTO.		
RESIDUALES ALCANZADOS	0,1%	TIEMPO ACTUACIÓN	3 HORAS

DIRECTOR TÉCNICO	
NOMBRE	ANTONIO FERNÁNDEZ BONILLA
D.N.I.	24242946-A
TITULACIÓN	SEA251_3 CAPACITACIÓN RESPONSABLES TÉCNICOS DE SERVICIOS BIOCIDAS.

TÉCNICO APLICADOR TRATAMIENTO	
NOMBRE	RAFAEL ZANDUBETE CASTRO
D.N.I.	24240818-Z
TITULACIÓN	ACTUALIZACIÓN PARA OPERACIONES DE MANTENIMIENTO HIGIÉNICO SANITARIO DE INSTALACIONES DE RIESGO DE LEGIONELOSIS

RESPONSABLE INSTALACIÓN	
NOMBRE	PEDRO AGUILA HERNÁNDEZ
D.N.I.	75236842-R

RESPONSABLE INSTALACIÓN	TECNICO APLICADOR	DIRECTOR TÉCNICO
		