

**PROTOCOLO Y CERTIFICADO LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN
SEGÚN ANEXO 4.B DEL REAL DECRETO 865/2003****17 ENFRIADORES EVAPORATIVOS CON CONTACTO CON SUPERFICIE
HÚMEDA POR AGUA VERTIDA EN TEJADO NAVE FABRICA Nº 1**

CLIENTE	E.S. 05242 (ENVASES SOPLADOS)	TRABAJOS	Limpieza y desinfección de torres según R/D-865/2003
DIRECCIÓN	P.I. Ave Mª, 37-43 Andújar (Jaén)	CONTRATA	Desinfecciones y Medio Ambiente S.L.
FECHA INICIO	19 MAYO 2020	FECHA FINALIZACIÓN	19 MAYO 2020
DIRECTOR TÉCN	Antonio Fernández Bonilla	TÉCNICOS	Antonio Fernández Bonilla
EQUIPO/S	17 ENFRIADORES EVAPORATIVOS CON CONTACTO CON SUPERFICIE HÚMEDA POR AGUA VERTIDA EN TEJADO NAVE FABRICA Nº 1		

LIMPIEZA:

- Desmontamos los paneles de relleno e impregnamos las superficies con detergentes y enjuagamos con agua.
- Vaciamos la bandeja y limpiamos cualquier resto de barro, incrustación o residuo sólido.
- Limpiamos en profundidad y enjuagamos
- Limpiamos las superficies de los, ventiladores, bombas, sondas de conductividad, y llenamos.

DESINFECCIÓN:

Cloramos el agua del sistema, en este caso añadimos la cantidad de 0'20 Litros, alcanzando residuales > 5 de cloro residual libre

Dejamos recircular el sistema durante 3 horas con los ventiladores desconectados. Se mide el nivel de cloro residual libre al menos cada hora reponiendo la cantidad perdida.

Pasadas las 3 horas, aportamos 1 litro de un neutralizante del cloro, TECNA REDOX, cuando el residual es inferior a 1 de cloro residual libre, procedemos al vaciado del sistema.

El enjuague de estos equipos se realiza con especial cuidado, para evitar introducir cloro en las áreas tratadas una vez el sistema se vuelva a poner en condiciones normales de uso. etc

Volvemos a montar el sistema y rellenar para condiciones de uso normales.

CERTIFICADO DESINFECCIÓN SEGÚN ANEXO 4.B DEL REAL DECRETO 865/2003

17 ENFRIADORES EVAPORATIVOS CON CONTACTO CON SUPERFICIE
HÚMEDA POR AGUA VERTIDA TEJADO FÁBRICA Nº 1

EMPRESA CONTRATADA			
NOMBRE	DESINFECCIONES Y MEDIO AMBIENTE S.L		
ROESBA	Nº 0486-AND-450		
DOMICILIO SOCIAL	C/ SEVILLA Nº 45, 18195, CULAR VEGA, GRANADA		
DIRECCIÓN ALMACÉN	C/ LOS JUNCOS, CORTIJO LA PURISIMA NAVE 13 A. 18006, GRANADA		
C.I.F.	B- 18539288	TELÉFONO / FAX	958-58.21.53

CONTRATANTE	
NOMBRE	ENVASES SOPLADOS (E.S. 05242)
DOMICILIO	P.I. Ave Mª, 37-43 Andújar (Jaén)
C.I.F.	A-18006767
TELÉFONO / FAX	953 51 17 54
INSTALACIÓN TRATADA	17 Enfriadores evaporativos con contacto con superficie húmeda por agua vertida en tejado de nave Nº 1
INSTALACIÓN NOTIFICADA	No precisa
FECHA DESINFECCIÓN	19 MAYO 2020
ESTADO INSTALACIÓN	BUENO

PRODUCTOS UTILIZADOS			
NOMBRE COMERCIAL	HIPOCLORITO SÓDICO PWG	DOSIS EMP	0'20 LITROS EN RED APORTE
FABRICANTE	BRENTAG	Nº REGISTRO	01-2119488154-34-XXXX
Nº CAS	7681-52-9	Nº CE	231-668-3
PROTOCOLO SEGUIDO	ADJUNTO A ESTE DOCUMENTO.		
RESIDUALES ALCANZADOS	>5 MLG/L	ACTUACIÓN	3 HORAS

DIRECTOR TÉCNICO	
NOMBRE	ANTONIO FERNÁNDEZ BONILLA
D.N.I.	24242946-A
TITULACIÓN	- SEA251_3 CAPACITACIÓN RESPONSABLES TÉCNICOS DE SERVICIOS BIOCIDAS.

TÉCNICO APLICADOR TRATAMIENTO	
NOMBRE	RAFAEL ZANDUBETE CASTRO
D.N.I.	24240818-Z
TITULACIÓN	ACTUALIZACIÓN PARA OPERACIONES DE MANTENIMIENTO HIGIÉNICO SANITARIO DE INSTALACIONES DE RIESGO DE LEGIONELOSIS

RESPONSABLE INSTALACIÓN	
NOMBRE	
D.N.I.	

RESPONSABLE INSTALACIÓN	TÉCNICO APLICADOR	DIRECTOR TÉCNICO
		