

PROTOCOLO DESINFECCIÓN DE RED DE AGUA FRÍA DE CONSUMO HUMANO FÁBRICA Nº 2 INYECCIÓN, RED Nº 3 ANEXO 3, PUNTO B, PUNTO B / DEL RD/865

CLIENTE	(ENVASES SOPLADOS)		
DIRECCIÓN	P.I. Ave Mª, 37-43 Andújar (Jaén)		
EMPRESA QUE REALIZA LOS TRABAJOS	DESINFECCIONES Y MEDIO AMBIENTE S.L.		
FECHA INICIO	18 de JUNIO 2020	FINALIZACIÓN	18 de JUNIO 2020
DIRECTOR TÉCNICO	Antonio Fernández Bonilla	TÉCNICO	Rafael Zandubete Castro
TRABAJOS	DESINFECCIÓN RED AGUA FRÍA DE CONSUMO HUMANO FABRIACA Nº 2 INYECCIÓN Y RED Nº 3		

DESINFECCIÓN DE RED AFCH

Como la instalación no dispone de depósito de almacenamiento, donde realizar la cloración, nuestro equipo técnico instala un sistema de cloración automática en la tubería de agua fría del edificio.

Este equipo inyecta cloro al agua, clorándola con 1-2 mg/l de cloro residual libre.

Se abren los grifos de la fábrica de forma secuencial, es decir, distribuyendo el desinfectante de manera ordenada desde el principio hasta el final de la red. Abrir por sectores todos los grifos y duchas, comprobando que en los puntos terminales de la red se alcancen residuales mínimos de 1-2 mg/l de cloro residual libre.



TOMA DE RESIDUALES

Se realizan tomas de residual de los grifos y duchas de la Fábrica

Nº	EDIFICIO	PLANTA	LUGAR	GRIFO	DUCHA	TEMPERATURA	CLORO
40	FÁBRICA Nº 2	BAJA	ASEO OFICINA	SI		25° C	< 1
41	FÁBRICA Nº 2	PRIMERA	ASEO OFICINA	SI		25° C	< 1
42	FÁBRICA Nº 2	BAJA	ASEO FÁBRICA	SI		25° C	< 1
43	FÁBRICA Nº 2	BAJA	FUENTE COMEDOR	SI		25° C	< 1
44	FÁBRICA Nº 2	BAJA	LAVAMANOS	SI		25° C	< 1
45	FÁBRICA Nº 2	BAJA	WC MAS FÁBRICA	SI		25° C	< 1
46	FÁBRICA Nº 2	BAJA	LIMPIEZA	SI		25° C	< 1

CERTIFICADO DESINFECCIÓN DE RED DE AGUA FRÍA DE CONSUMO HUMANO FÁBRICA Nº 2 INYECCIÓN, RED Nº 3 ANEXO 3, PUNTO B, PUNTO B / DEL RD/865

EMPRESA CONTRATADA			
NOMBRE	DESINFECCIONES Y MEDIO AMBIENTE S.L		
ROESBA	Nº 0486-AND-450		
DOMICILIO SOCIAL	C/ SEVILLA Nº 45, 18195, CULAR VEGA, GRANADA		
DIRECCIÓN ALMACÉN	C/ LOS JUNCOS CORTIJO LA PURISIMA NAVE 13 A, 18006, GRANADA		
C.I.F.	B- 18539288	TELÉFONO	958-58.21.53

CONTRATANTE			
NOMBRE	ENVASES SOPLADOS (E.S. 05242)		
DOMICILIO	P.I. Ave Mª, 37-43 Andújar (Jaén)		
INSTALACIÓN TRATADA	RED AGUA FRÍA DE CONSUMO HUMANO FÁBRICA Nº 2 INYECCIÓN , RED Nº 3		
INSTALACIÓN NOTIFICADA	NO APLICA		
C.I.F.	B-96475058	TELÉFONO	958 78 05 19

FECHA DESINFECCIÓN	18 de JUNIO 2020
ESTADO INSTALACIÓN	EN BUEN ESTADO

PRODUCTOS UTILIZADOS			
NOMBRE COMERCIAL	HIPOCLORITO SÓDICO PWG	DOSIS EMP	0'5 LITROS
FABRICANTE	BRENNTAG	Nº REGISTRO	01-2119488154-34-XXXX
Nº CAS	7681-52-9	Nº CE	231-668-3
PROTOCOLO SEGUIDO	ADJUNTO A ESTE DOCUMENTO.		
RESIDUALES ALCANZADOS	> 1 MLG/L	ACTUACIÓN	3 HORAS

DIRECTOR TÉCNICO	
NOMBRE	ANTONIO FERNÁNDEZ BONILLA
D.N.I.	24242946-A
TITULACIÓN	- SEA251 3 CAPACITACIÓN RESPONSABLES TÉCNICOS DE SERVICIOS BIOCIDAS.

TÉCNICO APLICADOR TRATAMIENTO	
NOMBRE	RAFAEL ZANDUBETE CASTRO
D.N.I.	24240818-Z
TITULACIÓN	ACTUALIZACIÓN PARA OPERACIONES DE MANTENIMIENTO HIGIÉNICO SANITARIO DE INSTALACIONES DE RIESGO DE LEGIONELOSIS

RESPONSABLE INSTALACIÓN	
NOMBRE	
D.N.I.	

RESPONSABLE INSTALACIÓN	TECNICO APLICADOR	DIRECTOR TÉCNICO
		