

PROTOCOLO DESINFECCIÓN DE RED Nº 1 DE AGUA FRÍA DE CONSUMO HUMANO FABRICA Nº 1 ANEXO 3, PUNTO B, PUNTO B / DEL RD/865

CLIENTE	E.S. 05242 (ENVASES SOPLADOS)		
DIRECCIÓN	P.I. Ave Mª, 37-43 Andújar (Jaén)		
EMPRESA QUE REALIZA LOS TRABAJOS	DESINFECCIONES Y MEDIO AMBIENTE S.L.		
FECHA INICIO	19 de JUNIO 2019	FECHA FINALIZACIÓN	19 de JUNIO 2019
DIRECTOR TÉCNICO	Antonio Fernández Bonilla	TÉCNICOS	Rafael Zandubete Castro
TRABAJOS	DESINFECCIÓN RED AGUA FRÍA DE CONSUMO HUMANO FABRIACA Nº 1 RED Nº 1		

DESINFECCIONES Y MEDIO AMBIENTE realiza sus tratamientos de forma esmerada y con la mayor dedicación, como muestra las actividades que a continuación se detallan, las cuales se han realizado a sus equipos.

DESINFECCIÓN DE RED AFCH

Como la instalación no dispone de depósito de almacenamiento, donde realizar la cloración, El equipo técnico de instala una sistema de cloración automática en la tubería de agua fría del edificio.

Este equipo inyecta cloro al agua clorándola con 1-2 mg/l de cloro residual libre.

Se abren los grifos de la fábrica de forma secuencial, es decir, distribuyendo el desinfectante de manera ordenada desde el principio hasta el final de la red. Abrir por sectores todos los grifos y duchas, comprobando que en los puntos terminales de la red se alcancen residuales mínimos de 1-2 mg/l de cloro residual libre.

TOMA DE RESIDUALES

Nº	EDIFICIO	PLANTA	LUGAR	GRIFO	DUCHA	TEMPERATURA	RESIDUAL CLORO
1	PRINCIPAL	BAJA	WC RECEPCIÓN	SI		23°C	1'0
2	PRINCIPAL	BAJA	OFICCE	SI		23°C	1'0
3	PRINCIPAL	PRIMERA	WC DIRECCIÓN	SI		23°C	1'0
4	PRINCIPAL	PRIMERA	WC DIRECCIÓN	SI		23°C	1'0
5	GRIFO PATIO	BAJA	PATIO EXTERIOR	SI		24°C	1'0
6	COMEDOR PERSONAL	BAJA	FREGADERO	SI		24°C	1'0

**CERTIFICADO DESINFECCIÓN DE
RED N° 1 DE AGUA FRIA DE CONSUMO HUMANO
FABRICA N° 1
ANEXO 3, PUNTO B, PUNTO B / DEL RD/865**

EMPRESA CONTRATADA			
NOMBRE	DESINFECCIONES Y MEDIO AMBIENTE S.L		
ROESBA	N° 0486-AND-450		
DOMICILIO SOCIAL	C/ SEVILLA N° 45, 18195, CULAR VEGA, GRANADA		
DIRECCIÓN ALMACEN	C/ LOS JUNCOS CORTIJO LA PURISIMA NAVE 13 A 18006, GRANADA		
C.I.F.	B- 18539288	TELÉFONO / FAX	958-58.21.53
CONTRATANTE			
NOMBRE	ENVASES SOPLADOS (E.S. 05242)		
DOMICILIO	P.I. Ave Mª, 37-43 Andújar (Jaén)		
INSTALACIÓN TRATADA	RED AGUA FRIA DE CONSUMO HUMANO FABRICA N° 1 RED N° 1		
INSTALACIÓN NOTIFICADA	NO APLICA		
C.I.F.	B-96475058	TELÉFONO / FAX	958 78 05 19
FECHA DESINFECCIÓN	19 de JUNIO 2019		
ESTADO INSTALACIÓN	EN BUEN ESTADO		
PRODUCTOS UTILIZADOS			
NOMBRE COMERCIAL	HIPOCLORITO SÓDICO PWG	DOSIS EMP	0'9 LITROS
FABRICANTE	BRENNTAG	N° REGISTRO	01-2119488154-34-XXXX
N° CAS	7681-52-9	N° CE	231-668-3
PROTOCOLO SEGUIDO	ADJUNTO A ESTE DOCUMENTO.		
RESIDUALES ALCANZADOS	1 MLG/L	ACTUACIÓN	3 HORAS
DIRECTOR TÉCNICO			
NOMBRE	ANTONIO FERNÁNDEZ BONILLA		
D.N.I.	24242946-A		
TITULACIÓN	- SEA251_3 CAPACITACIÓN RESPONSABLES TÉCNICOS DE SERVICIOS BIOCIDAS.		
TÉCNICO APLICADOR TRATAMIENTO			
NOMBRE	RAFAEL ZANDUBETE CASTRO		
D.N.I.	24240818-Z		
TITULACIÓN	ACTUALIZACIÓN PARA OPERACIONES DE MANTENIMIENTO HIGIÉNICO SANITARIO DE INSTALACIONES DE RIESGO DE LEGIONELOSIS		
RESPONSABLE INSTALACIÓN			
NOMBRE			
D.N.I.			
RESPONSABLE INSTALACIÓN	TECNICO APLICADOR	DIRECTOR TÉCNICO	
			