

PROTOCOLO DE DESINFECCIÓN RED DE RIEGO POR ASPERSIÓN EN MEDIO URBANO HERMANAS HOSPITALARIAS GRANADA ANEXO 3 PUNTO B APARTADO B / RD-865

CLIENTE	HERMANAS HOSPITALARIAS DEL SAGRADO CORAZÓN DE JESÚS FUNDACIÓN PURÍSIMA CONCEPCIÓN		
DIRECCIÓN	C/ Pedro Machuca (GRANADA)		
EMPRESA QUE REALIZA LOS TRABAJOS	DESINFECCIONES Y MEDIO AMBIENTE S.L.		
FECHA INICIO	27 DE AGOSTO DEL 2020	FECHA FINALIZACIÓN	27 DE AGOSTO DEL 2020
DIRECTOR TÉCNICO	ANTONIO FERNÁNDEZ BONILLA	TÉCNICOS	Rafael Zandubete castro
TRABAJOS	RED DE RIEGO POR ASPERSIÓN		

DESINFECCIÓN DE RED

Partiendo del agua clorada, hacemos llegar agua a todos los puntos terminales de la red de riego por aspersión 1-2 mg/l de cloro residual libre y lo mantenemos durante tres horas.

NORMALIZACIÓN DEL AGUA DE CONSUMO HUMANO

Tras el muestreo de los puntos terminales, procedemos a la desconexión del equipo de cloración automático. Accediendo desde este momento agua normalizada.



CERTIFICADO DE DESINFECCIÓN
RED DE RIEGO POR ASPERSIÓN EN MEDIO URBANO
HERMANAS HOSPITALARIAS GRANADA
ANEXO 3 PUNTO B APARTADO B / RD-865

EMPRESA CONTRATADA

NOMBRE	DESINFECCIONES Y MEDIO AMBIENTE S.L		
ROESBA	Nº 0486-AND-450		
DOMICILIO SOCIAL	C/ SEVILLA Nº 45, 18195, CULAR VEGA, GRANADA		
DIRECCIÓN ALMACEN	C/ LOS JUNCOS CORTIJO LA PURISIMA NAVE 13 A 18006, GRANADA		
C.I.F.	B- 18539288	TELÉFONO / FAX	958-58.21.53

CONTRATANTE

NOMBRE	HERMANAS HOSPITALARIAS DEL SAGRADO CORAZÓN DE JESÚS FUNDACIÓN PURISIMA CONCEPCIÓN		
DOMICILIO	C/ PEDRO MACHUCA (GRANADA)		
INSTALACIÓN TRATADA	DESINFECCIÓN RED DE RIEGO POR ASPERSIÓN		
INSTALACIÓN NOTIFICADA	NO APLICA		
C.I.F.		TELÉFONO / FAX	958 150 211

FECHA DESINFECCIÓN	27 DE AGOSTO DEL 2020
ESTADO INSTALACIÓN	EN BUEN ESTADO

PRODUCTOS UTILIZADOS

NOMBRE COMERCIAL	HIPOCLORITO SÓDICO PWG	DOSIS EMP	0'3 LITROS
FABRICANTE	BRENTAG	Nº REGISTRO	01-2119488154-34-XXXX
Nº CAS	7681-52-9	Nº CE	231-668-3
PROTOCOLO SEGUIDO	ADJUNTO A ESTE DOCUMENTO.		
RESIDUALES ALCANZADOS	> 1 MG/L	ACTUACIÓN	3 HORAS

PROTOCOLO SEGUIDO

ADJUNTO A ESTE CERTIFICADO

DIRECTOR TÉCNICO

NOMBRE	ANTONIO FERNÁNDEZ BONILLA
D.N.I.	24242946-A
TITULACIÓN	- SEA251_3 CAPACITACIÓN RESPONSABLES TÉCNICOS DE SERVICIOS BIOCIDAS.

TÉCNICO APLICADOR TRATAMIENTO

NOMBRE	RAFAEL ZANDUBETE CASTRO
D.N.I.	24240818-Z
TITULACIÓN	ACTUALIZACIÓN PARA OPERACIONES DE MANTENIMIENTO HIGIÉNICO SANITARIO DE INSTALACIONES DE RIESGO DE LEGIONELOSIS

RESPONSABLE INSTALACIÓN

NOMBRE	
D.N.I.	

FIRMA DEL RESPONSABLE INSTALACIÓN	FIRMA DEL TÉCNICO APLICADOR	FIRMA DEL RESPONSABLE TÉCNICO
		