

PROTOCOLO DESINFECCIÓN DE TERMO ELECTRICO Nº 3 WC TIENDA Y SU RED ANEXO 3 PUNTO B, PUNTO A DEL RD/865

CLIENTE	E.S. 05242 (ENVASES SOPLADOS)		
DIRECCIÓN	P.I. Ave Mª, 37-43 Andújar (Jaén)		
EMPRESA QUE REALIZA LOS TRABAJOS	DESINFECCIONES Y MEDIO AMBIENTE S.L.		
FECHA INICIO	19 de JUNIO 2019	FECHA FINALIZACIÓN	19 de JUNIO 2019
DIRECTOR TÉCNICO	Antonio Fernández Bonilla	TÉCNICOS	Rafael Zandubete Castro
TRABAJOS	DESINFECCIÓN DE TERMO ELÉCTRICO Nº 3 WC TIENDA Y SU RED DE AGUA CALIENTE SANITARÍA		

DESINFECCIONES Y MEDIO AMBIENTE realiza sus tratamientos de forma esmerada y con la mayor dedicación, como muestra las actividades que a continuación se detallan, las cuales se han realizado a sus equipos.

Aumentamos el rango del termo eléctrico hasta que alcanza valores en el agua de salida de 70°C

TOMA DE RESIDUALES

Se abren los grifos, comprobando que en los puntos terminales de la red se alcanzan temperaturas mínimas de 60°C.

Nº	EDIFICIO	PLANTA	LUGAR	GRIFO	DUCHA	TEMPERATURA
34	ALMACEN NUEVO	BAJA	WC FEMENINO	SI		61°C
35	ALMACEN NUEVO	BAJA	WC MASCULINO	SI		61°C

CERTIFICADO DESINFECCIÓN DE TERMO ELECTRICO Nº 3 WC TIENDAY SU RED ANEXO 3, PUNTO B, PUNTO A DEL RD/865

EMPRESA CONTRATADA			
NOMBRE	DESINFECCIONES Y MEDIO AMBIENTE S.L		
ROESBA	Nº 0486-AND-450		
DOMICILIO SOCIAL	C/ SEVILLA Nº 45, 18195, CULAR VEGA, GRANADA		
DIRECCIÓN ALMACEN	C/ LOS JUNCOS CORTIJO LA PURISIMA NAVE 13 A 18006, GRANADA		
C.I.F.	B- 18539288	TELÉFONO / FAX	958-58.21.53

CONTRATANTE			
NOMBRE	ENVASES SOPLADOS (E.S. 05242)		
DOMICILIO	P.I. Ave Mª, 37-43 Andújar (Jaén)		
INSTALACIÓN TRATADA	DESINFECCIÓN DE TERMO ELECTRICO Nº 3 WC TIENDA Y SU RED DE AGUA CALIENTE SANITARIA		
INSTALACIÓN NOTIFICADA	NO APLICA		
C.I.F.	B-96475058	TELÉFONO / FAX	958 78 05 19

FECHA DESINFECCIÓN	19 de JUNIO 2019
ESTADO INSTALACIÓN	EN BUEN ESTADO

PROTOCOLO SEGUIDO	
Aumentamos el rango del termo eléctricos hasta que alcanza valores en el agua de salida de 70°C	
Se abren los grifos comprobando que en los puntos terminales de la red se alcanzan temperaturas mínimas de 60°C.	

DIRECTOR TÉCNICO	
NOMBRE	ANTONIO FERNÁNDEZ BONILLA
D.N.I.	24242946-A
TITULACIÓN	- SEA251_3 CAPACITACIÓN RESPONSABLES TÉCNICOS DE SERVICIOS BIOCIDAS.

TÉCNICO APLICADOR TRATAMIENTO	
NOMBRE	RAFAEL ZANDUBETE CASTRO
D.N.I.	24240818-Z
TITULACIÓN	ACTUALIZACIÓN PARA OPERACIONES DE MANTENIMIENTO HIGIÉNICO SANITARIO DE INSTALACIONES DE RIESGO DE LEGIONELOSIS

RESPONSABLE INSTALACIÓN		
NOMBRE		
D.N.I.		
RESPONSABLE INSTALACIÓN	TECNICO APLICADOR	DIRECTOR TÉCNICO
		