



tecna

acondicionamiento aguas,S.A

HOSPITAL MEDITERRANEO HLA RED DE RIEGO POR ASPERSIÓN EN MEDIO URBANO ANÁLISIS según Real Decreto 865/2003		
Persona de contacto:	Sr.	Datos de instalación:
Muestra recogida por:	Antonio	RED DR RIEGO
Fecha toma muestra:	30/01/2020	ULTIMO ROCIADOR DE RED
Fecha de entrega:	31/01/2020	
Fecha análisis Físico – Químico	31/01/2020	Fecha análisis Biológico: 31/01/2020-05/02/2020

Procedencia de la muestra

I. Agua ultimo rociador red riego por aspersión	

La toma de muestras se ha realizado según protocolo de toma de muestras acorde a la norma UNE 5668-3:2004

Método	Análisis	I	II	III	IV	Valores recomendados**	Valores Límite*
UNE 77035:1983	pH	8,01				-	6,5 – 9,0
UNE 77040:2002	TH (°F)	18,0				-	-
UNE-EN ISO 9963-1:1996	TA (°F)	0				-	-
UNE-EN ISO 9963-1:1996	TAC (°F)	8,5				-	-
UNE 77041:2002	CL- (°F)	8,6				-	-
UNE 77056:1983	Fe disuelto (ppm)	0,11				-	<2
Estándar métodos PG 2-89, sección 2550B	Tª (°C)	--				-	-
UNE 7888:1994	Conductividad (µS/cm)	460				-	-
UNE 77031/2002	T.D.S (ppm)	280				-	-
Estándar internacional ISO 7027:1999	Turbidez (UNF)	--				-	<15
	Biocida	--				--	-
ISO 11731:1998	Legionella (UFC/L)	--				-	<1000
ISO 6222:1999	Aerobios a 36°C (UFC/ml)	<100					<10000

*Según RD 865/2003 **Recomendación TECNA

El presente informe solo afecta a la muestra analizada. No podrá ser reproducido total y/o parcialmente sin la autorización expresa de TECNA, S.A. Las incertidumbres en los ensayos están calculadas y disponibles a disposición del cliente que las solicite.