



tecna

acondicionamiento aguas,S.A

CLIENTE: ENVASES SOPLADOS

Torres de refrigeración y Condensadores evaporativos

ANÁLISIS según Real Decreto 865/2003

Persona de contacto:	Sr.	Datos de instalación:
Muestra recogida por:	Antonio	
Fecha toma muestra:	17/06/2020	
Fecha de entrega:	19/06/2020	
Fecha análisis Físico – Químico	22/06/2020	Fecha análisis Biológico: 22/06/2020-24/06/2020

Procedencia de la muestra

I. Aporte agua enfriadores tejado nave nº 1	II. Agua aporte enfriadores tejado nave nº 2 (inyección)
---	--

La toma de muestras se ha realizado según protocolo de toma de muestras acorde a la norma UNE 5668-3:2004

Método	Análisis	I	II	III	IV	V	VI	VII	Valores recomendados**	Valores Límite*
UNE 77035:1983	pH	7,54	7,60						--	6,5 – 9,0
UNE 77040:2002	TH (°F)	13,6	7,0						--	-
UNE-EN ISO 9963-1:1996	TA (°F)	0	0						--	-
UNE-EN ISO 9963-1:1996	TAC (°F)	3,6	1,20						--	-
UNE 77041:2002	CL- (°F)	6,4	2,						--	-
UNE 77056:1983	Fe disuelto (ppm)	0	0						--	<2
Estándar métodos PG 2-89, sección 2550B	Tª (°C)	26	25						--	-
UNE 7888:1994	Conductividad (µS/cm)	187	157						--	-
UNE 77031:2002	T.D.S (ppm)	110	110						--	-
Estándar internacional ISO 7027:1999	Turbidez (UNF)	--	--						--	<15
	Biocida	--	--						--	-
ISO 11731:1998	Legionella (UFC/L)	--	--						--	<1000
ISO 6222:1999	Aerobios a 36°C (UFC/ml)	400	400						--	<10000

*Según RD 865/2003 **Recomendación TECNA

OBSERVACIONES: Parámetros analizados correctos.

El presente informe solo afecta a la muestra analizada. No podrá ser reproducido total y/o parcialmente sin la autorización expresa de TECNA, S.A. Las incertidumbres en los ensayos están calculadas y disponibles a disposición del cliente que las solicite