



tecna

acondicionamiento aguas,S.A

CLIENTE: CAJAMAR		
ANÁLISIS según Real Decreto 865/2003		
Persona de contacto:	Sr.	Datos de instalación:
Muestra recogida por:	Antonio	
Fecha toma muestra:	24/01/2019	
Fecha de entrega:	25/01/2019	
Fecha análisis Físico – Químico	31/01/2019	Fecha análisis Biológico: 25/0/2019-31/01/2019

Procedencia de la muestra

I. Aljibe PCI	V.
II. Edificio AFCH	VI.
III. Edificio AFCH	VII.
IV.	VIII.

Método	Análisis	I	II	III	IV	V	VI	Valores recomendados**	Valores Límite*
UNE 77035:1983	pH	8,05	8,09	8,0				-	6,5 – 9,0
UNE 77040:2002	TH (°F)	25,2	25,6	26,4				-	-
UNE-EN ISO 9963-1:1996	TA (°F)	1,2	0,8	0,8				-	-
UNE-EN ISO 9963-1:1996	TAC (°F)	10,4	10,8	10,4				-	-
UNE 77041:2002	CL- (°F)	39,6	39,6	39,6				-	-
UNE 77056:1983	Fe disuelto (ppm)	0	0,01	0,04				-	<2
Estándar métodos PG 2-89, sección 2550B	Tª (°C)	16	19	18	--	--	--	-	-
UNE 7888:1994	Conductividad (µS/cm)	930	930	930				-	-
UNE 77031/2002	T.D.S (ppm)	280	280	280				-	-
Estándar internacional ISO 7027:1999	Turbidez (UNF)	0,11	0,29	0,21				-	<15
ISO 11731:1998	Legionella (UFC/L)	--	--	--	--	--	--	-	<1000
ISO 6222:1999	Aerobios a 36°C (UFC/ml)	<100	<100	<100					<10000

*Según RD 865/2003

**Recomendación TECNA

OBSERVACIONES:

- Parámetros analizados correctos.