



tecna

acondicionamiento aguas,S.A

CLIENTE: CAJAMAR

ANÁLISIS según Real Decreto 865/2003

Persona de contacto:	Sr.	Datos de instalación:
Muestra recogida por:	Antonio	
Fecha toma muestra:	07/11/2019	
Fecha de entrega:	08/11/2019	
Fecha análisis Físico – Químico	08/11/2019	Fecha análisis Biológico: 08/11/2019-11/11/2019

Procedencia de la muestra

I. Aljibe PCI	V.
II. Edificio 1 5ª Planta Grifo ACS	VI.
III. Edificio 2 5ª Planta grifo AFCH	VII.
IV.	VIII.

Método	Análisis	I	II	III	IV	V	VI	Valores recomendados**	Valores Límite*
UNE 77035:1983	pH	8,55	8,34	8,35				-	6,5 – 9,0
UNE 77040:2002	TH (°F)	10	15	16				-	-
UNE-EN ISO 9963-1:1996	TA (°F)	1,3	0,9	0,9				-	-
UNE-EN ISO 9963-1:1996	TAC (°F)	10,4	10,8	10,4				-	-
UNE 77041:2002	CL- (°F)	39,6	39,6	39,6				-	-
UNE 77056:1983	Fe disuelto (ppm)	0	0,01	0,04				-	<2
Estándar métodos PG 2-89, sección 2550B	Tª (°C)	--	--	--	--	--	--	-	-
UNE 7888:1994	Conductividad (µS/cm)	1000	1112	1111				-	-
UNE 77031/2002	T.D.S (ppm)	590	590	590				-	-
Estándar internacional ISO 7027:1999	Turbidez (UNF)	0,12	0,21	0,25				-	<15
ISO 11731:1998	Legionella (UFC/L)	--	--	--	--	--	--	-	<1000
ISO 6222:1999	Aerobios a 36°C (UFC/ml)	<100	<100	<100					<10000

*Según RD 865/2003

**Recomendación TECNA

OBSERVACIONES:

- Parámetros analizados correctos.