

*Los ensayos/actividades marcados no están amparados por la acreditación de ENAC.

Nº de Muestra: J / 14900



INFORME DE ENSAYO

Identificación del Cliente		Identificación del Origen	
Nombre	DESINFECCIONES Y MEDIOAMBIENTE	Nombre	ENVASES SOPLADOS
Dirección	ENVIO A apartado de correos nº 25 Cúllar Vega GRANADA 18195	Dirección	ANDUJAR JAEN 0

Información de la Muestra			
Tipo de muestra	AGUA CONTINENTAL TRATADA	Nº Registro	20/024677
Recogida por	CLIENTE	Fecha Toma Muestra	17/06/2020
Envase:	1PE-TS	Fecha Recepción	18/06/2020 13:00:00
Modo Cons. Transporte	A TEMPERATURA AMBIENTE	Fecha Inicio Analisis	19/06/2020 11:00:00
Tipo de Control	CONTROL PERIODICO	Fecha Final Análisis	29/06/2020
Más información sobre la muestra		Fecha Emisión Informe	29/06/2020
REFERENCIAS DEL CLIENTE:			
-TOMA DE MUESTRA:ENFRIADORES TEJADO NAVE 1			
-FECHA TOMA DE MUESTRA:17/06/20			

Ensayo de Recuento de Legionella spp

Parámetros/Ensayos	Resultados	Unidades	Valores Límite	Metodología	P.N.T.
Ensayo de Recuento de Legionella spp					
Detección y recuento de Legionella spp	No detectado	ufc/L		Parte 1 Concentración por Filtración.Límite de detección 50ufc/L	UNE- ISO 11731: 2007
Volumen filtrado:	1000	ml			

Lidia Matellanes Rodríguez
Técnico de Laboratorio

Dirección Técnica
Consuelo Azcárate Aguilar

*Los ensayos/actividades marcados no están amparados por la acreditación de ENAC.

Nº de Muestra: J / 14901



INFORME DE ENSAYO

Identificación del Cliente		Identificación del Origen	
Nombre	DESINFECCIONES Y MEDIOAMBIENTE	Nombre	ENVASES SOPLADOS
Dirección	ENVIO A apartado de correos nº 25 Cúllar Vega GRANADA 18195	Dirección	ANDUJAR JAEN 0

Información de la Muestra			
Tipo de muestra	AGUA CONTINENTAL TRATADA	Nº Registro	20/02467/8
Recogida por	CLIENTE	Fecha Toma Muestra	17/06/2020
Envase:	1PE-TS	Fecha Recepción	18/06/2020 13:00:00
Modo Cons. Transporte	A TEMPERATURA AMBIENTE	Fecha Inicio Analisis	19/06/2020 11:00:00
Tipo de Control	CONTROL PERIODICO	Fecha Final Análisis	29/06/2020
Más información sobre la muestra		Fecha Emisión Informe	29/06/2020
REFERENCIAS DEL CLIENTE:			
-TOMA DE MUESTRA:ENFRIADORES TEJADO NAVE INYECCION			
-FECHA TOMA DE MUESTRA:17/06/20			

Ensayo de Recuento de Legionella spp

Parámetros/Ensayos	Resultados	Unidades	Valores Límite	Metodología	P.N.T.
Ensayo de Recuento de Legionella spp					
Detección y recuento de Legionella spp	No detectado	ufc/L		Parte 1 Concentración por Filtración.Límite de detección 50ufc/L	UNE- ISO 11731: 2007
Volumen filtrado:	1000	ml			

Lidia Matellanes Rodríguez
Técnico de Laboratorio

Dirección Técnica
Consuelo Azcárate Aguilar