

*Los ensayos/actividades marcados no están amparados por la acreditación de ENAC.

Nº de Muestra: J / 34997



INFORME DE ENSAYO

Identificación del Cliente		Identificación del Origen	
Nombre	DESINFECCIONES Y MEDIOAMBIENTE	Nombre	ENVASES SOPLADOS
Dirección	ENVIO A apartado de correos nº 25 Cúllar Vega GRANADA 18195	Dirección	ANDUJAR JAEN 0

Información de la Muestra			
Tipo de muestra	AGUA CONTINENTAL TRATADA	Nº Registro	20/05631/1
Recogida por	CLIENTE	Fecha Toma Muestra	15/12/2020
Envase:	1PE-TS	Fecha Recepción	16/12/2020 9:30:00
Modo Cons. Transporte	A TEMPERATURA AMBIENTE	Fecha Inicio Analisis	17/12/2020 11:00:00
Tipo de Control	CONTROL PERIODICO	Fecha Final Análisis	27/12/2020
Más información sobre la muestra		Fecha Emisión Informe	28/12/2020
REFERENCIAS DEL CLIENTE:			
-TOMA DE MUESTRA: TORRE SULZER			
-FECHA TOMA DE MUESTRA: 15/12/20			

Ensayo de Recuento de Legionella spp

Parámetros/Ensayos	Resultados	Unidades	Valores Límite	Metodología	P.N.T.
Ensayo de Recuento de Legionella spp					
Detección y recuento de Legionella spp	No detectado	ufc/L		Parte 1 Concentración por Filtración. Límite de detección 50ufc/L	UNE- ISO 11731: 2007
Volumen filtrado:	1000	ml			

Lidia Matellanes Rodríguez
Técnico de Laboratorio

Dirección Técnica
Consuelo Azcárate Aguilar

*Los ensayos/actividades marcados no están amparados por la acreditación de ENAC.

Nº de Muestra: J / 34998



INFORME DE ENSAYO

Identificación del Cliente

Nombre DESINFECCIONES Y MEDIOAMBIENTE
Dirección ENVIO A apartado de correos nº 25
Cúllar Vega
GRANADA 18195

Identificación del Origen

Nombre ENVASES SOPLADOS
Dirección ANDUJAR
JAEN 0

Información de la Muestra

Tipo de muestra AGUA CONTINENTAL TRATADA
Recogida por CLIENTE
Envase: 1PE-TS
Modo Cons. Transporte A TEMPERATURA AMBIENTE
Tipo de Control CONTROL PERIODICO

Nº Registro 20/05631/2
Fecha Toma Muestra 15/12/2020
Fecha Recepción 16/12/2020 9:30:00
Fecha Inicio Analisis 17/12/2020 11:00:00
Fecha Final Análisis 27/12/2020
Fecha Emisión Informe 28/12/2020

Más información sobre la muestra

REFERENCIAS DEL CLIENTE:

-TOMA DE MUESTRA:CONDENSADOR TEVA Nº 1
-FECHA TOMA DE MUESTRA:15/12/20

Ensayo de Recuento de Legionella spp

Parámetros/Ensayos	Resultados	Unidades	Valores Límite	Metodología	P.N.T.
Ensayo de Recuento de Legionella spp					
Detección y recuento de Legionella spp	No detectado	ufc/L		Parte 1 Concentración por Filtración.Límite de detección 50ufc/L	UNE- ISO 11731: 2007
Volumen filtrado:	1000	ml			



Lidia Matellanes Rodríguez
Técnico de Laboratorio



Dirección Técnica
Consuelo Azcárate Aguilar

*Los ensayos/actividades marcados no están amparados por la acreditación de ENAC.

Nº de Muestra: J / 34999



INFORME DE ENSAYO

Identificación del Cliente		Identificación del Origen	
Nombre	DESINFECCIONES Y MEDIOAMBIENTE	Nombre	ENVASES SOPLADOS
Dirección	ENVIO A apartado de correos nº 25 Cúllar Vega GRANADA 18195	Dirección	ANDUJAR JAEN 0

Información de la Muestra			
Tipo de muestra	AGUA CONTINENTAL TRATADA	Nº Registro	20/05631/3
Recogida por	CLIENTE	Fecha Toma Muestra	15/12/2020
Envase:	1PE-TS	Fecha Recepción	16/12/2020 9:30:00
Modo Cons. Transporte	A TEMPERATURA AMBIENTE	Fecha Inicio Analisis	17/12/2020 11:00:00
Tipo de Control	CONTROL PERIODICO	Fecha Final Análisis	27/12/2020
Más información sobre la muestra		Fecha Emisión Informe	28/12/2020
REFERENCIAS DEL CLIENTE:			
-TOMA DE MUESTRA:CONDENSADOR TEVA Nº2			
-FECHA TOMA DE MUESTRA:15/12/20			

Ensayo de Recuento de Legionella spp

Parámetros/Ensayos	Resultados	Unidades	Valores Límite	Metodología	P.N.T.
Ensayo de Recuento de Legionella spp					
Detección y recuento de Legionella spp	No detectado	ufc/L		Parte 1 Concentración por Filtración.Límite de detección 50ufc/L	UNE- ISO 11731: 2007
Volumen filtrado:	1000	ml			

Lidia Matellanes Rodríguez
Técnico de Laboratorio

Dirección Técnica
Consuelo Azcárate Aguilar

*Los ensayos/actividades marcados no están amparados por la acreditación de ENAC.

Nº de Muestra: J / 35000



INFORME DE ENSAYO

Identificación del Cliente		Identificación del Origen	
Nombre	DESINFECCIONES Y MEDIOAMBIENTE	Nombre	ENVASES SOPLADOS
Dirección	ENVIO A apartado de correos nº 25 Cúllar Vega GRANADA 18195	Dirección	ANDUJAR JAEN 0

Información de la Muestra			
Tipo de muestra	AGUA CONTINENTAL TRATADA	Nº Registro	20/05631/4
Recogida por	CLIENTE	Fecha Toma Muestra	15/12/2020
Envase:	1PE-TS	Fecha Recepción	16/12/2020 9:30:00
Modo Cons. Transporte	A TEMPERATURA AMBIENTE	Fecha Inicio Analisis	17/12/2020 11:00:00
Tipo de Control	CONTROL PERIODICO	Fecha Final Análisis	27/12/2020
Más información sobre la muestra		Fecha Emisión Informe	28/12/2020
REFERENCIAS DEL CLIENTE:			
-TOMA DE MUESTRA:CONDENSADOR TEVA Nº 3			
-FECHA TOMA DE MUESTRA:15/12/20			

Ensayo de Recuento de Legionella spp

Parámetros/Ensayos	Resultados	Unidades	Valores Límite	Metodología	P.N.T.
Ensayo de Recuento de Legionella spp					
Detección y recuento de Legionella spp	No detectado	ufc/L		Parte 1 Concentración por Filtración.Límite de detección 50ufc/L	UNE- ISO 11731: 2007
Volumen filtrado:	1000	ml			



Lidia Matellanes Rodríguez
Técnico de Laboratorio



Dirección Técnica
Consuelo Azcárate Aguilar

*Los ensayos/actividades marcados no están amparados por la acreditación de ENAC.

Nº de Muestra: J / 35001



INFORME DE ENSAYO

Identificación del Cliente		Identificación del Origen	
Nombre	DESINFECCIONES Y MEDIOAMBIENTE	Nombre	ENVASES SOPLADOS
Dirección	ENVIO A apartado de correos nº 25 Cúllar Vega GRANADA 18195	Dirección	ANDUJAR JAEN 0

Información de la Muestra			
Tipo de muestra	AGUA CONTINENTAL TRATADA	Nº Registro	20/05631/5
Recogida por	CLIENTE	Fecha Toma Muestra	15/12/2020
Envase:	1PE-TS	Fecha Recepción	16/12/2020 9:30:00
Modo Cons. Transporte	A TEMPERATURA AMBIENTE	Fecha Inicio Analisis	17/12/2020 11:00:00
Tipo de Control	CONTROL PERIODICO	Fecha Final Análisis	27/12/2020
Más información sobre la muestra		Fecha Emisión Informe	28/12/2020
REFERENCIAS DEL CLIENTE:			
-TOMA DE MUESTRA:CONDENSADOR			
-FECHA TOMA DE MUESTRA:15/12/20			

Ensayo de Recuento de Legionella spp

Parámetros/Ensayos	Resultados	Unidades	Valores Límite	Metodología	P.N.T.
Ensayo de Recuento de Legionella spp					
Detección y recuento de Legionella spp	No detectado	ufc/L		Parte 1 Concentración por Filtración.Límite de detección 50ufc/L	UNE- ISO 11731: 2007
Volumen filtrado:	1000	ml			



Lidia Matellanes Rodríguez
Técnico de Laboratorio



Dirección Técnica
Consuelo Azcárate Aguilar

*Los ensayos/actividades marcados no están amparados por la acreditación de ENAC.

Nº de Muestra: J / 35002



INFORME DE ENSAYO

Identificación del Cliente

Nombre DESINFECCIONES Y MEDIOAMBIENTE
Dirección ENVIO A apartado de correos nº 25
Cúllar Vega
GRANADA 18195

Identificación del Origen

Nombre ENVASES SOPLADOS
Dirección ANDUJAR
JAEN 0

Información de la Muestra

Tipo de muestra AGUA CONTINENTAL TRATADA
Recogida por CLIENTE
Envase: 1PE-TS
Modo Cons. Transporte A TEMPERATURA AMBIENTE
Tipo de Control CONTROL PERIODICO

Nº Registro 20/05631/6
Fecha Toma Muestra 15/12/2020
Fecha Recepción 16/12/2020 9:30:00
Fecha Inicio Analisis 17/12/2020 11:00:00
Fecha Final Análisis 27/12/2020
Fecha Emisión Informe 28/12/2020

Más información sobre la muestra

REFERENCIAS DEL CLIENTE:

-TOMA DE MUESTRA: TORRE MARLEY TORRAVAL
-FECHA TOMA DE MUESTRA: 15/12/20

Ensayo de Recuento de Legionella spp

Parámetros/Ensayos	Resultados	Unidades	Valores Límite	Metodología	P.N.T.
Ensayo de Recuento de Legionella spp					
Detección y recuento de Legionella spp	No detectado	ufc/L		Parte 1 Concentración por Filtración. Límite de detección 50ufc/L	UNE- ISO 11731: 2007
Volumen filtrado:	1000	ml			

Lidia Matellanes Rodríguez
Técnico de Laboratorio

Dirección Técnica
Consuelo Azcárate Aguilar

*Los ensayos/actividades marcados no están amparados por la acreditación de ENAC.

Nº de Muestra: J / 35003



INFORME DE ENSAYO

Identificación del Cliente		Identificación del Origen	
Nombre	DESINFECCIONES Y MEDIOAMBIENTE	Nombre	HOSPITAL INMACULADA
Dirección	ENVIO A apartado de correos nº 25 Cúllar Vega GRANADA 18195	Dirección	GRANADA 0

Información de la Muestra

Tipo de muestra	AGUA DE CONSUMO HUMANO	Nº Registro	20/05631/8
Recogida por	CLIENTE	Fecha Toma Muestra	15/12/2020
Envase:	1PE-TS	Fecha Recepción	16/12/2020 9:30:00
Modo Cons. Transporte	A TEMPERATURA AMBIENTE	Fecha Inicio Analisis	17/12/2020 00:00:00
Tipo de Control	CONTROL PERIODICO	Fecha Final Análisis	27/12/2020
Más información sobre la muestra		Fecha Emisión Informe	28/12/2020
REFERENCIAS DEL CLIENTE:			
-TOMA DE MUESTRA:ACS SOTANO			
-FECHA TOMA DE MUESTRA:15/12/20			

Recuento de Legionella

Parámetros/Ensayos	Resultados	Unidades	Valores Límite	Metodología	P.N.T.
Recuento de Legionella	No detectado	ufc/L		Filtro de membrana sobre placa.Matriz A; pto. 5(Medio A) y pto.7(Medio C-GVPC).LD<1ufc/L	UNE-EN ISO 11731: 2017
Volumen filtrado:	1000	ml			

Lidia Matellanes Rodríguez
Técnico de Laboratorio

Dirección Técnica
Consuelo Azcárate Aguilar