E) LISTADO DE PUNTOS DE TOMA DE MUESTRA LEGUIONELLA 2020

El listado general de puntos críticos del sistema se encuentra en el apartado PPCL- 2 diagnosis inicial, punto b- listado de puntos críticos.

De este modo se han localizado los siguientes puntos de control de leguionella para el año 2020

EQUIPO	TIPO CONTROL ANALITICO	ENER	FEBR	MAR	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOS	SEPT	OCT	NOV	DICI
TORRE DE RFRIGERACIÓN	LEGIONELLA						X	X	X	X	X		
	AEROBIOS						X	X	X	X	X		
	FISICOQUIMICO						X	X	X	X	X		
DEPOSITO PCI	LEGIONELLA				X								

PLANTA	Nº	LUGAR	ENER	FEBR	MAR	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOS	SEPT	OCT	NOV	DICI
SEXTA	7	GRIFO WC BIBLIOTECA	X											
QUINTA	57	DUCHA ACS HABITACIÓN 514		X										
CUARTA	50	NIDO GRIFO MEZCLADOR			X									
SOTANO		ACUMULADOR ACS SALIDA RED				X								
CALLE		ALJIBE AGUA POTABLE					X							
TERCERA	60	DUCHA HABITACION 330						X						
SEGUNDA	64	DUCHA HABITACION 232							X					
PRIMERA	58	DUCHA HABITACION 131								X				
QUIROFANOS	31	GRIFO MEZCLADOR QUIROFANOS Nº 6									X	X		
BAJA		GRIFO COCINA										X		
SOTANO	11	VESTUARIO AUXILI FEMENINO DUCHA											X	
SOTANO		RETORNO RED ACS												X