

PROTOCOLO DESINFECCIÓN DE TERMO ELECTRICO Nº 4 COCINA EDIFICIO MULTISERVICIOS Y SU RED DE DISTRIBUCIÓN ANEXO 3, PUNTO B, PUNTO A DEL RD/865

CLIENTE	E.S. 05242 (ENVASES SOPLADOS)		
DIRECCIÓN	P.I. Ave Mª, 37-43 Andújar (Jaén)		
EMPRESA QUE REALIZA LOS TRABAJOS	DESINFECCIONES Y MEDIO AMBIENTE S.L.		
FECHA INICIO	21 de ENERO 2020	FECHA FINALIZACIÓN	21 de ENERO 2020
DIRECTOR TÉCNICO	Antonio Fernández Bonilla	TÉCNICOS	Rafael Zandubete Castro
TRABAJOS	DESINFECCIÓN DE UN TERMO ELÉCTRICO SITUADO EN EL EDIFICIO MULTISERVICIOS, DEPENDENCIA DE COCINA Y SUS REDES DE AGUA CALIENTE SANITARÍA		

DESINFECCIONES Y MEDIO AMBIENTE realiza sus tratamientos de forma esmerada y con la mayor dedicación, como muestra las actividades que a continuación se detallan, las cuales se han realizado a sus equipos.

DESINFECCIÓN DE TERMO ELECTRICO

Aumentamos el rango de termo eléctrico hasta que alcanza valores en el agua de salida de 70°C

DESINFECCIÓN RED AGUA CALIENTE

Se abren el grifo del fregadero de la cocina alcanzando una temperatura de 70°C

CERTIFICADO DE DESINFECCIÓN

TERMO ELECTRICO N° 4 COCINA EDIFICIO MULTISERVICIOS Y SU RED DE DISTRIBUCIÓN ANEXO 3, PUNTO B, PUNTO A DEL RD/865

EMPRESA CONTRATADA			
NOMBRE	DESINFECCIONES Y MEDIO AMBIENTE S.L		
ROESBA	N° 0486-AND-450		
DOMICILIO SOCIAL	C/ SEVILLA N° 45, 18195, CULAR VEGA, GRANADA		
DIRECCIÓN ALMACEN	C/ LOS JUNCOS CORTIJO LA PURISIMA NAVE 13 A 18006, GRANADA		
C.I.F.	B- 18539288	TELÉFONO / FAX	958-58.21.53

CONTRATANTE			
NOMBRE	ENVASES SOPLADOS (E.S. 05242)		
DOMICILIO	P.I. Ave Mª, 37-43 Andújar (Jaén)		
INSTALACIÓN TRATADA	TERMO ELECTRICO N° 4 COCINA EDIFICIO MULTISERVICIOS Y SU RED DE DISTRIBUCIÓN		
INSTALACIÓN NOTIFICADA	NO APLICA		
C.I.F.	B-96475058	TELÉFONO / FAX	958 78 05 19

FECHA DESINFECCIÓN	21 de ENERO 2020
ESTADO INSTALACIÓN	EN BUEN ESTADO

PROTOCOLO SEGUIDO	
Aumentamos el rango de temperatura del termo a 70°C , una vez alcanzada esta temperatura , abrimos el grifo del fregadero y comprobamos que la temperatura del agua caliente es superior a 70°C.	
No reducimos la temperatura de este termo eléctrico, dejamos esta temperatura como normalizada de trabajo.	

DIRECTOR TÉCNICO	
NOMBRE	ANTONIO FERNÁNDEZ BONILLA
D.N.I.	24242946-A
TITULACIÓN	- SEA251_3 CAPACITACIÓN RESPONSABLES TÉCNICOS DE SERVICIOS BIOCIDAS.

TÉCNICO APLICADOR TRATAMIENTO	
NOMBRE	ANTONIO FERNÁNDEZ BONILLA
D.N.I.	24242946-A
TITULACIÓN	ACTUALIZACIÓN PARA OPERACIONES DE MANTENIMIENTO HIGIÉNICO SANITARIO DE INSTALACIONES DE RIESGO DE LEGIONELOSIS

RESPONSABLE INSTALACIÓN	
NOMBRE	
D.N.I.	

RESPONSABLE INSTALACIÓN	TECNICO APLICADOR	DIRECTOR TÉCNICO