



DESINFECCIONES Y MEDIO AMBIENTE SL

PREVENCIÓN Y CONTROL DE LEGIONELLA.
LIMPIEZA Y DESINFECCIONES DE EQUIPOS INCLUIDOS EN EL RD 865/2003

PROTOCOLO DE LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN

CLIENTE	HOSPITAL INMACULADA GRUPO HLA, SLU		
DIRECCIÓN	C/Dr. Alejandro Otero, 8 18004 (GRANADA)		
CONTRATA	DESINFECCIONES Y MEDIO AMBIENTE S.L..		
INICIO	25 MAYO 2020	FINALIZACIÓN	25 MAYO 2020
TÉCNICO	RAFAEL ZANDUBETE CASTRO		
DIRECTOR TÉCNICO	ANTONIO FERNÁNDEZ BONILLA		
EQUIPO/S	DESINFECCIÓN DE DEPOSITO CONTRA INCENDIOS Y SU RED		

DESINFECCIÓN DEL AGUA DEL ALJIBE PCI

Mediante un equipo de dosificación automática, cloramos el agua del aljibe del centro con (6 litros) alcanzando un residual de 25 mg/l de cloro residual libre, medimos la temperatura estabilizándose en 16°C y con un valor de pH de 8,0.



DESINFECCIÓN DE RED

Hacemos coincidir la desinfección de la red con la cloración del aljibe.

Abrimos el primer y último punto de la red (**Sótano** y **Terraza**) hasta alcanzar valores > 2 mg/l de cloro residual libre en el agua de purga, cerramos y dejamos sin neutralizar el agua en la red.



DESINFECCIONES Y MEDIO AMBIENTE SL

PREVENCIÓN Y CONTROL DE LEGIONELLA.
LIMPIEZA Y DESINFECCIONES DE EQUIPOS INCLUIDOS EN EL RD 865/2003

CERTIFICADO DE TRATAMIENTO

EMPRESA CONTRATADA

NOMBRE	DESINFECCIONES Y MEDIO AMBIENTE S.L		
ROESBA	Nº 0486-AND-450		
DOMICILIO SOCIAL	C/ SEVILLA Nº 45, 18195, CULAR VEGA, GRANADA		
DIRECCIÓN ALMACEN	C/ LOS JUNCOS CORTIJO LA PURISIMA NAVE 13 A 18006, GRANADA		
C.I.F.	B- 18539288	TELÉFONO / FAX	958-58.21.53

CONTRATANTE

NOMBRE	HOSPITAL INMACULADA GRUPO HLA, SLU		
DOMICILIO	C/DR. ALEJANDRO OTERO, 8 18004 (GRANADA)		
INSTALACIÓN TRATADA	DEPOSITO CONTRA INCENDIOS Y SU RED DE AGUA.		
INSTALACIÓN NOTIFICADA	NO PRECISA		
C.I.F.		TELÉFONO / FAX	

FECHA DESINFECCIÓN	25 MAYO 2020
ESTADO INSTALACIÓN	BUENO

PRODUCTOS UTILIZADOS

NOMBRE COMERCIAL	HIPOCLORITO SÓDICO PWG	DOSIS EMP	6 LITROS
FABRICANTE	BRENTAG	Nº REGISTRO	01-2119488154-34-XXXX
Nº CAS	7681-52-9	Nº CE	231-668-3
PROTOCOLO SEGUIDO	ADJUNTO A ESTE DOCUMENTO.		
RESIDUALES ALCANZADOS	> 20 MLG/L	ACTUACIÓN	3 HORAS

NO NEUTRALIZAMOS EL CLORO DEL ALJIBE NI DE LA RED

DIRECTOR TÉCNICO

NOMBRE	ANTONIO FERNÁNDEZ BONILLA
D.N.I.	24242946-A
TITULACIÓN	- SEA251_3 CAPACITACIÓN RESPONSABLES TÉCNICOS DE SERVICIOS BIOCIDAS.

TÉCNICO APLICADOR TRATAMIENTO

NOMBRE	RAFAEL ZANDUBETE CASTRO
D.N.I.	24240818-Z
TITULACIÓN	ACTUALIZACIÓN PARA OPERACIONES DE MANTENIMIENTO HIGIÉNICO SANITARIO DE INSTALACIONES DE RIESGO DE LEGIONELOSIS

RESPONSABLE INSTALACIÓN

NOMBRE	
D.N.I.	

RESPONSABLE INSTALACIÓN	TECNICO APLICADOR	DIRECTOR TÉCNICO
		