



DESINFECCIONES Y MEDIO AMBIENTE SL

PREVENCIÓN Y CONTROL DE LEGIONELLA.
LIMPIEZA Y DESINFECCIONES DE EQUIPOS INCLUIDOS EN EL RD 865/2003

PROTOCOLO LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DE ALJIBE CONTRA INCENDIOS EDF RDP ANEXO 3, PUNTO B, PUNTO B / DEL RD/865

CLIENTE	HERMANAS HOSPITALARIAS MÁLAGA		
DIRECCIÓN	C/ San Juan Bosco 41, Málaga		
EMPRESA	DESINFECCIONES Y MEDIO AMBIENTE S.L.		
FECHA INICIO	4 -MAYO-2020	FECHA FINALIZACIÓN	5 -MAYO-2020
DIRECTOR TÉCNICO	ANTONIO FERNÁNDEZ BONILLA	TÉCNICOS	Rafael Zandubete
TRABAJOS	- DESINFECCIÓN DE ALJIBE CONTRA INCENDIOS		

DESINFECCIONES Y MEDIO AMBIENTE realiza sus tratamientos de forma esmerada y con la mayor dedicación, como muestra las actividades que a continuación se detallan, las cuales se han realizado a sus equipos.

DESINFECCION ALJIBE CONTRA INCENDIOS EDF CENTRALES

Procedemos mediante el equipo de cloración automática, a clorar el agua del aljibe con 20-30 mg/l de cloro residual libre y lo mantenemos con un pH de 7-8, y lo dejamos durante tres horas

Procedemos mediante este equipo de cloración automática, a clorar el agua del aljibe aportando 12 litros de cloro (BRENTANG) y alcanzando un residual de 21 mg/l de cloro residual libre y lo dejamos reposar 3 horas. Comprobamos que el residual de cloro es inferior a 0'5 mg/l de cloro residual libre y vaciamos.

Una vez vaciado el aljibe, se procedemos a la limpieza en profundidad mediante máquina de agua a presión, cepilladas de todas las paredes, suelo, pilares que se encuentran en contacto con el agua. Sedimentos y agua se achican hasta obtener el máximo de limpieza.

Una vez limpio trasvasamos el agua del aljibe potable que esta clorada.

**CERTIFICADO LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DE
ALJIBE CONTRA INCENDIOS EDFRDP
ANEXO 3, PUNTO B, PUNTO B / DEL RD/865****EMPRESA CONTRATADA**

NOMBRE	DESINFECCIONES Y MEDIO AMBIENTE S.L		
ROESBA	Nº 0486-AND-450		
DOMICILIO SOCIAL	C/ SEVILLA Nº 45, 18195, CULAR VEGA, GRANADA		
DIRECCIÓN ALMACEN	C/ LOS JUNCOS CORTIJO LA PURISIMA NAVE 13 A 18006, GRANADA		
C.I.F.	B- 18539288	TELÉFONO / FAX	958-58.21.53

CONTRATANTE

NOMBRE	HERMANAS HOSPITALARIAS MÁLAGA		
DOMICILIO	C/ San Juan Bosco 41, Málaga		
INSTALACIÓN TRATADA	ALJIBE DE AGUA CONTRA INCENDIOS EDF RDP		
INSTALACIÓN NOTIFICADA	NO APLICA		
C.I.F.		TELÉFONO / FAX	952 25 61 50

FECHA DESINFECCIÓN	4 Y 5 MAYO 2020
ESTADO INSTALACIÓN	BUENO

PRODUCTOS UTILIZADOS

NOMBRE COMERCIAL	HIPOCLORITO SÓDICO PWG	DOSIS EMP	12 LITROS
FABRICANTE	BRENNTAG	Nº REGISTRO	01-2119488154-34-XXXX
Nº CAS	7681-52-9	Nº CE	231-668-3
PROTOCOLO SEGUIDO	ADJUNTO A ESTE DOCUMENTO.		
RESIDUALES ALCANZADOS	SUPERIOR A 20 MLG/L	ACTUACIÓN	36 HORAS

DIRECTOR TÉCNICO

NOMBRE	ANTONIO FERNÁNDEZ BONILLA
D.N.I.	24242946-A
TITULACIÓN	- SEA251_3 CAPACITACIÓN RESPONSABLES TÉCNICOS DE SERVICIOS BIOCIDAS.

TÉCNICO APLICADOR TRATAMIENTO

NOMBRE	RAFAEL ZANDUBETE CASTRO
D.N.I.	24240818-Z
TITULACIÓN	ACTUALIZACIÓN PARA OPERACIONES DE MANTENIMIENTO HIGIÉNICO SANITARIO DE INSTALACIONES DE RIESGO DE LEGIONELOSIS

RESPONSABLE INSTALACIÓN

NOMBRE	FRANCISCO GONZALEZ
D.N.I.	

RESPONSABLE INSTALACIÓN	TÉCNICO APLICADOR	RESPONSABLE TÉCNICO
		