

PROTOCOLO DESINFECCIÓN DE SISTEMA DE RIEGO POR ASPERSIÓN EDF CENTRALES ANEXO 3, PUNTO B, PUNTO B / DEL RD/865

CLIENTE	HERMANAS HOSPITALARIAS MÁLAGA		
DIRECCIÓN	C/ San Juan Bosco 41, Málaga		
EMPRESA QUE REALIZA LOS TRABAJOS	DESINFECCIONES Y MEDIO AMBIENTE S.L.		
FECHA INICIO	6 -MAYO-2020	FECHA FINALIZACIÓN	6 -MAYO-2020
DIRECTOR TÉCNICO	ANTONIO FERNÁNDEZ BONILLA	TÉCNICOS	RAFAEL ZANDUBETE
TRABAJOS	- DESINFECCIÓN DE RED RIEGO POR ASPERSIÓN		

Según el REAL DECRETO 865/2003 una desinfección nunca será efectiva si no va acompañada de una exhaustiva limpieza.

TRABAJOS REALIZADOS:

DESINFECCIONES Y MEDIO AMBIENTE S. L., realiza sus tratamientos de forma esmerada y con la mayor dedicación, como muestra las actividades que a continuación se detallan, las cuales se han realizado a sus equipos.

Coincidiendo con la desinfección del agua del aljibe de los edf céntricos, ya que este se encuentran valores de cloro entre 20-30 mg/l de cloro residual libre, abrimos todos las terminales de riego comprobando que en los puntos terminales de la red se alcancen residuales > 2 mg/l de cloro residual libre.

Una vez alcanzados estos valores en todos los puntos terminales de la red, y mantenemos en agua así durante un mínimo de 2 horas, de este modo nos garantizamos la realización de una desinfección efectiva.



CERTIFICADO DESINFECCIÓN DE SISTEMA DE RIEGO POR ASPERSIÓN EDF CENTRALES ANEXO 3, PUNTO B, PUNTO B / DEL RD/865

EMPRESA CONTRATADA

NOMBRE	DESINFECCIONES Y MEDIO AMBIENTE S.L		
ROESBA	Nº 0486-AND-450		
DOMICILIO SOCIAL	C/ SEVILLA Nº 45, 18195, CULAR VEGA, GRANADA		
DIRECCIÓN ALMACEN	C/ LOS JUNCOS CORTIJO LA PURISIMA NAVE 13 A 18006, GRANADA		
C.I.F.	B- 18539288	TELÉFONO / FAX	958-58.21.53

CONTRATANTE

NOMBRE	HERMANAS HOSPITALARIAS MÁLAGA		
DOMICILIO	C/ San Juan Bosco 41, Málaga		
INSTALACIÓN TRATADA	RED DE RIEGO POR ASPERSIÓN		
INSTALACIÓN NOTIFICADA	NO APLICA		
C.I.F.		TELÉFONO / FAX	952 25 61 50

FECHA DESINFECCIÓN	6 MAYO 2020
ESTADO INSTALACIÓN	EN PERFECTO ESTADO

PRODUCTOS UTILIZADOS

NOMBRE COMERCIAL	HIPOCLORITO SÓDICO PWG	DOSIS EMP	DESDE EL ALJIBE AP
FABRICANTE	BRENNTAG	Nº REGISTRO	01-2119488154-34-XXXX
Nº CAS	7681-52-9	Nº CE	231-668-3
PROTOCOLO SEGUIDO	ADJUNTO A ESTE DOCUMENTO.		
RESIDUALES ALCANZADOS	➤ 2 MLG/L	ACTUACIÓN	3 HORAS

DIRECTOR TÉCNICO

NOMBRE	ANTONIO FERNÁNDEZ BONILLA
D.N.I.	24242946-A
TITULACIÓN	SEA251_3 CAPACITACIÓN RESPONSABLES TÉCNICOS DE SERVICIOS BIOCIDAS.

TÉCNICO APLICADOR TRATAMIENTO

NOMBRE	RAFAEL ZANDUBETE CASTRO
D.N.I.	24240818-Z
TITULACIÓN	ACTUALIZACIÓN PARA OPERACIONES DE MANTENIMIENTO HIGIÉNICO SANITARIO DE INSTALACIONES DE RIESGO DE LEGIONELOSIS

RESPONSABLE INSTALACIÓN

NOMBRE	FRANCISCO GONZALEZ
D.N.I.	

FIRMA DEL RESPONSABLE INSTALACIÓN	FIRMA DEL TÉCNICO APLICADOR	FIRMA DEL RESPONSABLE TÉCNICO
		